



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๐๗/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๓ ม.ค. ๖๘	๐๙:๓๐ น.	๑๒:๐๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์ เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึม	DOA02YB-01	DOA01BVB-01	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DOA02YS-02

DOA02YS-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก DOA02YB-01 ถึง DOA01BVB-01

ในวันที่ 23 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 152/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์สวัสดิ์ วัฒนคุณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

จริงใจ

(นางสาวสุภัทรา วัฒนคุณ)

วศก 5 แทน ทว-๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DOA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ พงษา)

ผ.ม.ก.สฟ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ คอนเจ็คต์ (DOA) TP1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ม.ค. 68	เวลา	09.30 น.	ถึง เวลา	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	152/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกัญชา วงศ์บุญมาก			วันที่	21 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัญชา, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- Load = 14.85 MW
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- Load = 8.05 MW
4	ย้ายโหลดหม้อแปลง TP1 ไปรับไฟจากหม้อแปลง TP2						
5	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
6	DOA01BVB-01	สับ	ปลด		DOA		- INCOMING 1
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.30 น.						
8	DOA02YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DOA02YS-01	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
10	DOA02YS-02	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
11	DOA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DOA		- INCOMING 1
12	แจ้งพนักงานสถานีฯ ทำการทดสอบที่เบรกเกอร์ Incoming 1 หากไม่มีไฟย้อน						
13	DOA01BVG-01	ปลด	สับ		DOA		- กราวด์ INCOMING 1
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานลง We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
15	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
17	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
18	DOA01BVG-01	สับ	ปลด		DOA		- กราวด์ INCOMING 1
19	DOA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DOA		- INCOMING 1
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	DOA02YS-01	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
22	DOA02YS-02	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
23	DOA02YB-01	ปลด	สับ		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ย้ายโหลดหม้อแปลง TP1 กลับจากหม้อแปลง TP2						
25	DOA01BVB-01	ปลด	สับ		DOA		- INCOMING 1
26	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
27	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
28	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							