



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๓๒๗๘/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทีโตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นคิ้ว

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

2

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ พร้อมครอบ PRD switch ที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๑๑(ชั่วคราว) ตามแผนผังสั่งเซบแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP.1	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๑๑ (ชั่วคราว) (ดับไฟเมื่อ ผบพ. ถึง สถานีไฟฟ้า)	TP.1	INCO1	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง..... ผบ.บพ.(ก.๓)..... โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายถาวร ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง..... ชก.บ.ข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1..... ฟิวเตอร์ TP.1..... จาก SMW-TP.1..... ถึง SMW-INCO1.....
ในวันที่ 25 กย 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1520/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ..... นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....

20 กย 65

(นายถาวร ต้อยเต็มวงศ์)
๐๘๖ ๖๕๕ ๒๕๙๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นวบ.๖๓

อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - SMW -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 11 (ชั่วคราว)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบพร้อมครอบ PRD		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1520/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	20 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำสวิตชิง							
1	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
2	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		-
3	SMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		LOAD 6.18 MW.
4	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		LOAD 6.01 MW.
5	SMW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		LOAD 2.86 MW.
6	SMW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		LOAD 2.2 MW.
7	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		-
8	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		-
9	SMD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		LOAD 0.94 MW.
10	SMD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		LOAD 0.6 MW.
11	SMD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		LOAD 0.93 MW.
12	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
ย้ายโหลด SMW01 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SMD03							
14	SMD03S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หน้า รร.นิวเฟรน
15	SMW01VB-01	สับ	ปลด		SMW		-
ย้ายโหลด SMW02 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SMB09							
17	SMB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
18	SMW02VB-01	สับ	ปลด		SMW		-
ย้ายโหลด SMW04 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SMD07							
20	SMD07S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามซอยเทพมงคล
21	SMW04VB-01	สับ	ปลด		SMW		-
ย้ายโหลด SMW05 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SMD06							
23	SMD06S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามรวมมิตรโกกัณฑ์
24	SMW05VB-01	สับ	ปลด		SMW		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SMW01BVB-01	สับ	ปลด		SMW		INCOMING 1
26	SMW01YB-01	สับ	ปลด		SMW		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SMW01YS-01	สับ	ปลด		SMW		ใบมีด 115 เควี
28	SMW01BVS-01	พิด "In-service"	พิด "Out-of-service"		SMW		INCOMING 1
29	SME02YS-09	สับ	ปลด ถอดคกญแจ		SME	สค. AB	หน้าสถานีฯ
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
31	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
32	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		-
34	SMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
35	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
36	SMW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
37	SMW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
38	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-
39	SMD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-
40	SMD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
41	SMD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
42	SMD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
43	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
44	SMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
45	เมื่อ กบข.ก3.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
46	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
47	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
48	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		-
49	SMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
50	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
51	SMW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
52	SMW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
53	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		-
54	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		-
55	SMD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
56	SMD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
57	SMD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
58	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	SMB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
60	SME02YS-09	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		SME	สค. AB	หน้าสถานีฯ
61	SMW01BVS-01	ปลด "OLTC" vice	ปลด "สับ" vice		SMW		INCOMING 1
62	SMW01BVB-01	ปลด	สับ		SMW		INCOMING 1
63	SMW01YS-01	ปลด	สับ		SMW		ใบมีด 115 เควี
64	SMW01YB-01	ปลด	สับ		SMW		เบรกเกอร์ 115 เควี
65	ย้ายโหลด SMW05 ทั้งหมดกลับจาก SMD06						
66	SMW05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMW		-
67	SMD06S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	ตรงข้ามรวมมิตรโกกกันท์
68	ย้ายโหลด SMW04 ทั้งหมดกลับจาก SMD07						
69	SMW04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMW		-
70	SMD07S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	ตรงข้ามซอยเทพมงคล
71	ย้ายโหลด SMW02 ทั้งหมดกลับจาก SMB09						
72	SMW02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMW		-
73	SMB09VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
74	ย้ายโหลด SMW01 ทั้งหมดกลับจาก SMD03						
75	SMW01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMW		-
76	SMD03S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	หน้า รร.นิเวศ
77	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
78	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		-
79	SMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
80	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
81	SMW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
82	SMW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
83	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-
84	SMD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-
85	SMD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
86	SMD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
87	SMD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
88	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							