



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ต.ค. 66

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.) - ๓๙/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลง AVR วัดสัมมาราม ตามแผนผังสั่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMV๑R-๐๑	๑๔ ต.ค. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ AVR วัดสัมมาราม โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษาตามแผนไตร มาส ๔ ปี ๒๕๖๖	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตัยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMV๑R จาก ถึง
ในวันที่ 14 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1520/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักดี สิทธิ เอี่ยมสงอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

(นายพิชาน พิชาน)
วศก.4 11ทพ นพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นาย.....

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจฟ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--------------------|--------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | TMV01R-01 (AVR วัดสัมมาราม) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 14 ต.ค. 66 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษาตามวาระฯ | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1520/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | วันที่ | 11 ตุลาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 11 ตุลาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 11 ตุลาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		CB -
3	TMV01R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		นปม.		AVR วัดสัมมาราม
4	TMV01R-01	Normal	Nonreclosing		นปม.	SCADA	R วัดสัมมาราม
5	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		TP1 -
6	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB -
7	- ย้ายโหลด TMV01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก NOM03						
8	NOM03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นปม.		SF ข้างวัดสัมมาราม (วงจรบน)
9	TMV01R-01	สับ	ปลด		นปม.	SCADA	R วัดสัมมาราม
10	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
11	SW.Source	สับ	ปลด		นปม.		DIS TMV01R-01 (R.วัดสัมมาราม)
12	SW.Load	สับ	ปลด		นปม.		DIS TMV01R-01 (R.วัดสัมมาราม)
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
15	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		CB -
16	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		TP1 -
17	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB -
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		CB -
22	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		TP1 -
23	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB -
24	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	SW.Source	ปลด	สับ		นปม.		DIS TMV01R-01 (R.วัดสัมมาราม)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SW.Load	ปลด	สับ		นปม.		DIS TMV01R-01 (R.วัดสัมมาราม)
27	- ย้ายโหลด TMV01 บางส่วน กลับจาก NOM03						
28	TMV01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นปม.	SCADA	R วัดสัมมาราม
29	NOM03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF ข้างวัดสัมมาราม (วงจรบน)
30	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		CB -
31	TMV01R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		นปม.		AVR วัดสัมมาราม
32	TMV01R-01	Nonreclosing	Normal		นปม.	SCADA	R วัดสัมมาราม
33	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		TP1 -
34	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							