



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

23/10/67

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 03722
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ถอนเสาเข็ม ถ.เพชรเกษมช่วง วิทยาลัยแสงธรรม-ฟาร์มจระเข้ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พีดเอตร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๐๑	๒๖ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ถอนเสาเข็ม ถ.เพชรเกษมช่วง วิทยาลัยแสงธรรม-ฟาร์มจระเข้	SAD๑S-๐๑	SAD๑S-๐๒ ✓ SAD๑S-๐๓ ✓ OYL๕S-๐๑ ✓ SAB๓S-๐๖ ✓ OYL๑S-๐๓ ✓	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔
๒	SAD๐๒					OYL๗S-๐๓ ✓	Disชค.หน้าโรมันล้อยแมกซ์ / OYL๕S-๑๒ ✓	
๓	SAD๐๖					SAD๖S-๐๑ ✓	SAB๘S-๐๔ ✓ OYL๓S-๐๑ ✓ OYL๖S-๐๓ ✓ SAD๖S-๐๒ ✓	
๔	SAD๐๗					SAD๗S-๐๑ ✓	OYL๑S-๐๒ ✓ OYL๖S-๐๑ ✓ SAD๗S-๐๒ ✓ OYL๖S-๐๔ ✓	
๕	OYL๐๑					OYL๑S-๐๓ ✓	จุดปลดDDE(วิธีขอทไลน์) วิทยาลัยแสงธรรม /	
๖	OYL๐๖					OYL๖S-๐๓ ✓	จุดปลดDDE(วิธีขอทไลน์) วิทยาลัยแสงธรรม /	
๗	OYL๐๒					OYL๖S-๐๔ ✓	จุดปลดDDE(วิธีขอทไลน์) วิทยาลัยแสงธรรม /	
๘	OYL๐๗					OYL๗S-๐๓ ✓	จุดปลดDDE(วิธีขอทไลน์) วิทยาลัยแสงธรรม /	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ร.ม.ถ.เพชรเกษม ขวอออก ตั้งแต่วิทยาลัยแสงธรรม-ร้านโรมันล้อยแมกซ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิมิต ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๑๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ
 - ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๒๘๗ Long : ๑๐๐.๒๖๓๑๒
 - ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๒๐๒๖ Long : ๑๐๐.๒๕๖๘๕

ลงชื่อ 
(นายวนภูมิ บำรุงศรี)
ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-4 พีดเดอร์ 1,2,3 จาก ถึง
 ในวันที่ 26 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1521/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5-8 พีดเดอร์ 1,2,3 จาก ถึง
 ในวันที่ 26 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อรรถประสิทธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทพ.พิทักษ์ พูลสิงห์
17 มี.ค. 67

5/2567
(ทพ.วิภากร วัฒนวิบูลย์)
วตค. 5 แทน ทพ.คฟ.



สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กพท. ๓
อก.บช.(ก.๓),
อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผ่นผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. - (สถานีฯ)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SAD01,02,06,07,OYL01,02,06,07 บริเวณแนวถนนเพชรเกษม						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟ.สพร.	งานที่ทำ	รื้อถอนเสาแรงสูง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1521/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์					วันที่	18 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	18 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	18 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภกิจสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ 2. นายพีรภัทร,น.ส.สุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดก่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
3	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
4	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		Load 3.49 MW
5	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		Load 4.6 MW
6	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		Load 0.79 MW
7	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
8	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
9	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
10	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
11	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
12	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		Load 2.0 MW
13	- ย้ายโหลด SAD06 ไปรับไฟจาก OYL09						
14	OYL09S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
15	SAD06S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยเทียนดัด
16	- ย้ายโหลด SAD07 ไปรับไฟจาก SAD08						
17	SAD07S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยเซนคาเบียน
18	SAD07S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยเทียนดัด
19	ตรวจสอบเบรกเกอร์ OYI03VB-01, OYI04VB-01 และ OYI06VB-01 อยู่สถานะ OPEN						
20	ตรวจสอบ SF6 รหัส SAB08S-04 (ร้านออเรน) และ OYI06S-12 (Tie Line ปากซอยเทียนดัด) สถานะ Open + ล๊อคคาน						
21	ตรวจสอบ SF6 รหัส SAD01S-02 (ตรงข้ามสถานีฯ สามพราน 4), OYI01S-02 (ตรงข้าม สฟ.อ้อมใหญ่ 1), SAB03S-06 (ก่อนร้านออเรน), OYL07S-03 (ว.แสงธรรม), OYL02S-04 (ว.แสงธรรม), OYL01S-03 (ว.แสงธรรม), OYL06S-03 (ว.แสงธรรม) สถานะ Open พร้อมให้ ล๊อคคาน						
22	- ดับไฟเวลา 08.00 น.						
23	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		CB SAD01
24	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		CB SAD06
25	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		CB SAD07
26	Dis.ไลน์ SAD02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ร้านโรมันล้อแม็กซ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SAD01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
28	SAD06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
29	SAD07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
30	OYI03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.3
31	OYI06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
32	OYI04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.4
33	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดโหลดวงจร OYL02 (วงจรบน) บริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม ออก							
34	หลังจากปลดโหลดวงจร OYL02 (วงจรบน) บริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม ออก เรียบร้อย							
35	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร OYL02 และวงจร OYL07 บริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม (ตามแผนผัง) ออก							
36	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร OYL02 และวงจร OYL07 บริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย							
37	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร OYL01 และวงจร OYL06 บริเวณไปรษณีย์อ้อมใหญ่ (ตามแผนผัง) ออก							
38	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร OYL02 และวงจร OYL07 บริเวณไปรษณีย์อ้อมใหญ่ (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย							
39	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สพร.รับทราบ							
40	แจ้งกฟส.สพร.ให้ทำการ Test ไฟดับหลังจากนั้นทำการ Short Ground จุด G1							
41	แจ้งกฟส.สพร.ให้ทำการ Test ไฟดับหลังจากนั้นทำการ Short Ground จุด G2							
42	แจ้งจากกฟส.สพร.ลงรายละเอียดใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน							
43	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD			
44	SAD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD			
45	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL			
46	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
47	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
48	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
49	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
50	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
51	แจ้งกฟส.สพร.ให้ปฏิบัติงานได้							
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
52	หลังจากกฟส.สพร.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
53	แจ้งกฟส.สพร.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
54	แจ้งกฟส.สพร.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
55	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
56	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
57	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD			
58	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD			
59	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL			
60	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			
61	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			
62	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			
63	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			
64	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	SAD01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
66	SAD06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
67	SAD07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
68	OYI03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.3
69	OYI06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
70	OYI04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.4
71	- จ่ายไฟ							
72	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อมต่อ DDE วงจร OYL02 และวงจร OYL07 บริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม (ตามแผนผัง) เข้า							
73	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อมต่อ DDE วงจร OYL02 และวงจร OYL07 บริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม (ตามแผนผัง) เข้า เรียบร้อย							
74	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อมต่อ DDE วงจร OYL01 และวงจร OYL06 บริเวณไปรษณีย์อ้อมใหญ่ (ตามแผนผัง) เข้า							
75	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อมต่อ DDE วงจร OYL02 และวงจร OYL07 บริเวณไปรษณีย์อ้อมใหญ่ (ตามแผนผัง) เข้า เรียบร้อย							
76	Dis.ไลน์ SAD02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ชั่วคราว ร้านโรมันล้อแม็กซ์
77	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		CB	SAD01
78	SAD06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		CB	SAD06
79	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		CB	SAD07
80	- ย้ายโหลด SAD06 กลับคืนจาก OYL09							
81	SAD06S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ปากซอยเทียนดัด
82	OYL09S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ปากซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
83	- ย้ายโหลด SAD07 กลับคืนจาก SAD08							
84	SAD07S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ปากซอยเทียนดัด
85	SAD07S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ปากซอยเซนคาเบียน
86	แจ้ง กฟส.สพร. ให้ปลดล๊อคคาน SF6 รหัส SAD01S-02 (ตรงข้ามสถานีฯ สามพราน 4), OYI01S-02 (ตรงข้าม สฟ.อ้อมใหญ่ 1), SAB03S-06 (ก่อนร้านออเรน), OYL07S-03 (ว.แสงธรรม), OYL02S-04 (ว.แสงธรรม), OYL01S-03 (ว.แสงธรรม), OYL06S-03 (ว.แสงธรรม)							
87	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD			
88	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD			
89	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD			
90	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD			
91	SAD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD			
92	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL			
93	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
94	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
95	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
96	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
97	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

งานดับไฟวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567 รือถอนเสาแรงสูง

แนว ถ.เพชรเกษม ช่วงวิทยาลัยแสงธรรม - ฟาร์มจระเข้สามพราน

