



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.ภฟส.ท่าเรือ(กป)๑๐๗๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ งามชื่น

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ระดับ ๙.ภฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า ๙.ภฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย วงจร TMK ๐๓ สถานีท่ามะกา ๑ เพื่อให้ กมต.(ส่วนกลาง) ติดตั้งมิเตอร์ VSPP บ.ไทยรุ่งเรืองเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ช่วงตั้งแต่ ถึง SF6 รหัส TMK ๓ S-๐๙ บ.ไทยรุ่งเรืองเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ถึง จุดติดตั้งมิเตอร์ VSPP ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMK 03	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อติดตั้งมิเตอร์ VSPP บ.ไทยรุ่งเรืองเพิ่มพูน อุตสาหกรรม จำกัด	SF6 รหัส TMK ๓ S-๐๙ บ.ไทย รุ่งเรืองเพิ่มพูน อุตสาหกรรม จำกัด	จุดติดตั้ง มิเตอร์ VSPP	นายเสนีย์ ศรีมงคล ๐๙๘-๖๖๑๙๗๘๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟ ๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง หน.ภ.ภฟส.ท่าเรือ โทร.๐๙๘-๖๖๑๙๗๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อน
ปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ Lat ๑๓.๙๕๐๓๒๔๑ Long ๙๙.๗๒๔๘๓๐๒

๓.๒ Lat ๑๓.๙๕๐๓๒๔๓๓ Long ๙๙.๗๒๔๘๔๙๓

ลงชื่อ

(นายสันติ งามชื่น)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ระดับ ๙.ภฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ TMK3 จาก TMK35-09 ถึง ๑๖๐๖๖๐
ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1523/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ ประสานการขอตัดไฟกับ

(นายสันติ งามชื่น)
๑๓.๙ 1๓๓ น.ภ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น



ผจก. (สถาป.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.ไทยเพิ่มพูน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ติดตั้งมิเตอร์ VSPP ตามใบขอปฏิบัติงาน 1523/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 15 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	
3	เมื่อไทยรุ่งเรืองเพิ่มพูนพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
4	TMK03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.	SF6	บ.ไทยรุ่งเรืองเพิ่มพูน
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ทร. ทราบ						
6	แจ้งกฟส.ทร. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งกฟส.ทร. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งกฟส.ทร. ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
9	แจ้งกฟส.ทร. ปฏิบัติงานได้						
10	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	หลังจากกฟส.ทร. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
12	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	
13	แจ้งกฟส.ทร. ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
14	แจ้งกฟส.ทร. ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
15	เมื่อหน้างานพร้อมจ่ายไฟ						
16	TMK03S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทร.	SF6	บ.ไทยรุ่งเรืองเพิ่มพูน
17	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

