

Switching Deadline

15 พ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๓๒๕๓ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR. จองอัว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๖ พ.ย. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR จองอัว โดยสับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อ บำรุงรักษา OLTC และ ตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ขก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA5 จาก VLA5R-01 ถึง -
ในวันที่ 16 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1523/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บ.บ. โสภณพร 14 พ.ย. 64 ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

สมพร วัฒนกุลบุตร
(อ.ก.บ. > แทน น.พ.อ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๓, กฟภ.๓

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง!..... แผ่น
แผนผังแนบ-..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR.บ้านจางอ้ว (VLA05R-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงาน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1523/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	14 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	VLA0BR-05	Normal	Nonreclosing		ทภ.	R	-
3	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.	AVR	บ้านทิพuye
4	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	R	บ้านทิพuye
5	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.	AVR	บ้านจางอ้ว
6	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
7	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วน ไปรับไฟจาก VLA04						
8	VLA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สขบ.	SF6	ก่อนน้ำตกเกริงกระเวีย
9	VLA05R-01	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA R	บ้านจางอ้ว
10	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ Recloser ป้องกัน AVR VLA05R-01 (บ้านจางอ้ว) ออกทั้ง 2 ด้าน						
11	VLA0BR-05	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA R	-
12	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.	AVR	บ้านทิพuye
13	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	R	บ้านทิพuye
14	แจ้งชุด กบข. ทำการบำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงานของ VLA05R-01 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุด กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมนำ AVR VLA05R-01 (บ้านจางอ้ว) เข้าระบบ						
16	VLA0BR-05	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA R	-
17	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.	AVR	บ้านทิพuye
18	VLA04R-01	"ON" Auto Reclose	Nonreclosing, ALT		ทภ.	R	บ้านทิพuye
19	แจ้งช่างหน้างานทำการสับใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ Reclose ป้องกัน AVR VLA05R-01 (บ้านจางอ้ว) เข้าทั้ง 2 ด้าน						
20	ตรวจสอบ Tap AVR VLA05R-01 (บ้านจางอ้ว) คง Manual						
21	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วน กลับจาก VLA04						
22	VLA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
23	VLA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สขบ.	SF6	ก่อนน้ำตกเกริงกระเวีย
24	VLA0BR-05	Nonreclosing	Normal		ทภ.	R	-
25	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.	AVR	บ้านทิพuye
26	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	R	บ้านทิพuye
27	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.	AVR	บ้านจางอ้ว
28	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.	R	บ้านจางอ้ว
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						