



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๓๒๕๔/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.บป.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า SVR. ห้วยมาลัย  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๗ พ.ย. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ SVR ห้วยมาลัย โดย สับ Bypass เพื่อบำรุงรักษา OLTC และตรวจสอบการ ทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ขก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA4 จาก VLA4R-05 ถึง -  
ในวันที่ 17 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1524/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โภกพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม  
14 พ.ย. 64

สมพร อันตักกชกรกิจ  
(.....อ.ก.๓ นทท. นว.๑๗.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ร. สว.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บป.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SVR บ้านห้วยมาลัย (VLA04R-05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1524/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<b>สถาพร</b>		วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing		สขบ.		R ด้านเจดีย์สามองค์
3	VLA04R-05	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
4	VLA04R-05	Normal	Nonreclosing,GND		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
5	ทำการปรับ TAP ของ SVR ลงมาอยู่ TAP N (TAP=0) ทั้ง 3 เฟส						
6	หลังจากหน้างาน ทำการลด TAP SVR ลงเหลือ TAP N (TAP=0) เรียบร้อย						
7	DIS Bypass SVR	ปลด	สับ		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
8	VLA04R-05	สับ	ปลด		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
9	DIS Source,Load	สับ	ปลด		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
10	แจ้งชุด กบข. ทำการบำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงานของ VLA04R-05 ได้						
11	VLA04R-03	Nonreclosing	Normal		สขบ.		R ด้านเจดีย์สามองค์
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
12	เมื่อชุด กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมนำ SVR VLA04R-05 (บ้านห้วยมาลัย) เข้าระบบ						
13	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing		สขบ.		R ด้านเจดีย์สามองค์
14	ให้ตรวจสอบ TAP SVR ให้อยู่ TAP N (TAP=0)						
15	DIS Source,Load	ปลด	สับ		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
16	VLA04R-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing	GND	สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
17	DIS Bypass SVR	สับ	ปลด		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
18	VLA04R-05	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
19	VLA04R-05	Nonreclosing,GND	Normal		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
20	VLA04R-03	Nonreclosing	Normal		สขบ.		R ด้านเจดีย์สามองค์
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							