



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๒๕๕ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นตั้ง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า...ด้านตุลภากร (ด้านเจดีย์) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๘ พ.ย. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ด้านตุลภากร VLA 4K-03 โดยสับ Bypass . ปลดใบมิด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน			นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ดียะตาม )

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA04 จาก - ถึง -

ในวันที่ 18 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำส่วซึ่งเลขที่ 1525/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำส่วซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชื่นตั้ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม

( นายกำพล ดียะตาม )  
๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. สังขะบุรี

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการส่วซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณด้านตุลาการ VLA04R-03				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 พ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข. (ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ AVR.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1525/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	14 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สังขละ	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลาการ
3	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สังขละ		R ด้านตุลาการ
4	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนรับไฟจาก VLA05						
5	VLA04S-15	ปลด	สับ		สังขละ	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลาการ
6	VLA04R-03	สับ	ปลด		สังขละ		R ด้านตุลาการ
7	แจ้งช่างปลดใบมิดด้าน SOURCE, ด้าน LOAD ของรีโคสเซอร์รหัส VLA04R-03 ออกทั้ง 3 เฟส						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สังขละ	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลาการ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT, <del>END</del>		สังขละ	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลาการ
12	แจ้งช่างสับใบมิดด้าน SOURCE, ด้าน LOAD ของรีโคสเซอร์รหัส VLA04R-03 เข้าทั้ง 3 เฟส						
13	แจ้งช่าง MANUAL OLTC และปรับ TAP VLA04R-03, VLA05R-02 ให้อยู่ TAP 1						
14	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนกลับจาก VLA05						
15	VLA04R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT, <del>END</del>		สังขละ		R ด้านตุลาการ
16	VLA04S-15	สับ	ปลด		สังขละ	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลาการ
17	แจ้งช่างปรับ AUTO OLTC และ AUTO TAP VLA04R-03, VLA05R-02						
18	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT, <del>END</del>	Normal		สังขละ	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลาการ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	ปกติ Normal		สังขละ		R ด้านตุลภากร
สิ้นสุด Switching							