



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๓๒๕๖ /๒๕๖๔

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR ตรงข้าม
ด้านตุลาการ(เขี้ยวตลาด) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๙ พ.ย. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ตรงข้ามด้าน ตุลาการ โดยสับ Bypass . ปลดใบมีดด้าน Source และ ด้าน Load เพื่อบำรุงรักษา OLIC และตรวจสอบการ ทำงาน	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก. ๖ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ขก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ VLA05 จาก VLA05R-02 ถึง -

ในวันที่ 19 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1526/2564

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อภิสิทธิ์ เขี้ยวทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม

(นายอภิสิทธิ์ เขี้ยวทอง)
วศก.๕ กบข.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. กพข. ดียะตาม

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ (VLA05R-02)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 พ.ย. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษา OLTC และตรวจสอบการทำงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1526/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายณิิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R AVR ด้านศาลาการ
3	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สขบ.		R บ้านจางอ้ว
4	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ
5	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA04						
6	VLA04S-15	ปลด	สับ		สขบ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านศาลาการ
7	VLA05R-02	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	R AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ
8	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
9	SW.ด้าน Source	สับ	ปลด		สขบ.		DIS ด้าน Source AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ
10	SW.ด้าน Load	สับ	ปลด		สขบ.		DIS ด้าน Load AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R AVR ด้านศาลาการ
13	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.		R บ้านจางอ้ว
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สขบ.		R AVR ด้านศาลาการ
17	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สขบ.		R บ้านจางอ้ว
18	ปรับ Tap AVR VLA04R-03 ด้านศาลาการ ให้อยู่ "Tap 1"						
19	ปรับ Tap AVR VLA05R-02 ตรงข้ามด้านศาลาการ ให้อยู่ "Tap 1"						
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	SW.ด้าน Source	ปลด	สับ		สขบ.		DIS ด้าน Source AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ
22	SW.ด้าน Load	ปลด	สับ		สขบ.		DIS ด้าน Load AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ
23	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนกลับจาก VLA04						
24	VLA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT,GND		สขบ.	SCADA	R AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ
25	VLA04S-15	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านศาลาการ
26	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สขบ.		R AVR ด้านศาลาการ
27	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.		R บ้านจางอ้ว
28	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สขบ.		R AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ปรับ Tap AVR VLA04R-03	ด้านตุลการ	ให้อยู่ "Auto Tap"				
30	ปรับ Tap AVR VLA05R-02	ตรงข้ามด้านตุลการ	ให้อยู่ "Auto Tap"				
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							