



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 29 ก.ย.65

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ).....  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงโตทอง.....  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์.....

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕.....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓) 03523.....  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน.....

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอ ตัดไฟ/ย้ายโหลด/ตั้งMANUAL เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ... เปลี่ยน VT SF๖ SAC๖S-๐๓...ตาม  
แผนผังส่งเขบแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๖๖	๕ ต.ค.๖๕	๐๘.๓๐	๑๒.๐๐	เปลี่ยน VT SF๖ SAC๖S-๐๓	SAC๖S-๐๓		ธวัชชัย วงศ์บุญมาก ๐๘๙-๙๘๑๔๗๗๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก..... ตำแหน่ง ผ.บ.บ..... โทร ๐๘๙-๙๘๑๔๗๗๒.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAC๖6 จาก SAC๖S-03 ถึง SAC๖S-03  
ในวันที่ 4 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1527/2565  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **วัลลภ วัฒนานนท์** ๒๔ ก.ย.๖๕ ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์**

**รศพร ตันติโกศลกิจ**  
(นายรศพร ตันติโกศลกิจ)  
๐๙๖-๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. **ก.ล.ล.บ.บ.**  
อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

**ก.ล.ล.บ.บ.** (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตลาดนัดสาย 6 (SAC06S-03 SF6 ตลาดนัดสาย 6)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยน VT SAC06S-03 SF6 ตลาดนัดสาย 6		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1527/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่	25 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- โหลด 15.16 MW
3	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- โหลด 3.15 MW
4	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		- โหลด 26.9 MW
5	SAU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		- โหลด 5.42 MW
6	- ย้ายโหลด SAC06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAU05						
7	SAC06S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 รร.รีซอเทล
8	SAC06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 ตลาดนัดสาย 6
9	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
12	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	***ขณะปฏิบัติงาน "OFF" Auto Reclose SAC06VB-01, SAU02VB-01 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
18	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-
19	- ย้ายโหลด SAC06 บางส่วนกลับจาก SAU05						
20	SAC06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตลาดนัดสาย 6
21	SAC06S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 รร.รีซอเทล
22	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
23	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
24	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-
25	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ งานเปลี่ยน VT SF๖ SAC๖S-๐๓ (Alarm Low Gas)

หน้าร้านจักรยานสาย๖

