



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อมณ.(ปน.) ๑๘๗๙ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

Switching Deadline

13 ต.ค. 66

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมณ.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอย้ายโหนดระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี
ของสถานี OYK ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK03	๑๔ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหนดเพื่อแก้ไขจุดร้อน	OYK03S-03	Dis. กฟ. นวมินทร์	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕
						OYK03S-08	Dis. อ้อมน้อย	
๒	OYK01	๑๔ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		OYK01S-02	Dis. กฟ. อ้อมน้อย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี ผชฟ. ที่ได้รับความเดือดร้อน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐชา ร่มโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง วิศว.๖ ผปน.....โทร. ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมณ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


04K15-01
04K35-03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ - จาก 04K35-08 ถึง
ในวันที่ 14 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1529/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรัตน์ อรุณประพันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ ทบ.รท.ชัยวัฒน์ วิไลลักษณ์
13 ต.ค. 66


(นาย ชัยวัฒน์ วิไลลักษณ์ บก.อำนวยการ)
04ก. 5 บบพท. ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๐๒๗.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 3 แผ่น



แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน OYK01S-02 DIS.ปากช.มหพันธ์ ,OYK03S-03 DIS.ปากช.เพลินเพชร ,OYK03S-08 DIS.ร้านตัดผม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14 ต.ค. 66 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ.อมน. งานที่ทำ Hot Line 22 kv.แก๊สจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1529/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 13 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
4	OYK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
5	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
6	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
7	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
8	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
9	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
10	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
11	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
12	- ย้ายโหลด OYK01 ไปจ่ายจาก OYK06						
13	OYK0BVB-01	ปลด	สับ		OYK		CB 22 kv.ขนานเมนบัส
14	OYK06S-04	ปลด	สับ		รถอมน-		DIS โรงงานโมเดิร์น
15	OYK01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถอมน-		DIS ปากช.มหพันธ์
16	- ย้ายโหลด OYK03 ไปจ่ายจาก SLY07						
17	OYK08S-04	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA SF6	ฮีโนสาย5
18	PMB07VB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	PMB07
19	SLY07S-06	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA SF6	ปากช.โพลีกลาสสาย4(ล่าง)
20	DIS.OYK03-SLY07	ปลด	สับ		รถอมน-	DIS	ชค.หลังวัดนครชื่นชุ่ม
21	OYK03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถอมน-	DIS	ร้านตัดผม
22	SLY07S-06	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA SF6	ปากช.โพลีกลาสสาย4(ล่าง)
23	OYK0BVB-01	สับ	ปลด		OYK	CB	22 kv.ขนานเมนบัส
24	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
25	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
26	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
28	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
29	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
30	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อยลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน							
31	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYK01S-01, OYK03S-08 ได้							
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงแรก %%%%%%%%%%							
32	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYK01S-01, OYK03S-08 เสร็จพร้อมทำ OYK03S-03 ต่อ							
33	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK			
34	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK			
35	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK			
36	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY			
37	SLY07S-06	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA	SF6	ปากช.โพลีกลาสสาย4(ล่าง)
38	OYK0BVB-01	ปลด	สับ		OYK		CB	22 kv.ขนานเมนบัส
39	OYK03S-08	ปลด	สับ		รถอมน-		DIS	ร้านตัดผม
40	OYK03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถอมน-		DIS	ปากช.เพลินเพชร
41	SLY07S-06	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6	ปากช.โพลีกลาสสาย4(ล่าง)
42	OYK0BVB-01	สับ	ปลด		OYK		CB	22 kv.ขนานเมนบัส
43	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
44	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
45	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
46	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
47	แจ้งกฟภ.อ้อมน้อยลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน							
48	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYK03S-03 ได้							
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงสอง %%%%%%%%%%							
49	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYK03S-03 เสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน							
50	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง							
51	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK			
52	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK			
53	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK			
54	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB			
55	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB			
56	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC			
57	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY			
58	- ย้ายโหลด OYK03 กลับคืนจาก SLY07							
59	SLY07S-06	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA	SF6	ปากช.โพลีกลาสสาย4(ล่าง)
60	OYK0BVB-01	ปลด	สับ		OYK		CB	22 kv.ขนานเมนบัส
61	OYK03S-03	ปลด	สับ		รถอมน-		DIS	ปากช.เพลินเพชร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	OYK03S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถอมน-		DIS	ปากช.โชคดี
63	SLY07S-06	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6	ปากช.โพลีกลาสสาย4(ล่าง)
64	PMB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		CB	PMB07
65	OYK08S-04	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6	ฮีโน่สาย5
66	- ย้ายโหลด OYK01 กลับคืนจาก OYK06							
67	OYK01S-02	ปลด	สับ		รถอมน-		DIS	ปากช.มหพันธ์
68	OYK06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถอมน-		DIS	โรงงานโมเดิร์น
69	OYK08VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB	22 kV.ขนานเมนบัส
70	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
71	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
72	OYK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
73	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
74	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
75	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
76	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
77	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
78	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								