



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 12 พ.ย.64

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.)-๓๓๐๙/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมนุรณ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดวง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เชื่อมบัสบาร์ ๑๑๕ KV ด้าน Transfer bus ที่สถานีไฟฟ้า สิ้นสวคร. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
		๑๓ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส BYB-01 พร้อมใบมีดหัวท้าย ที่ สถานีไฟฟ้าสิ้นสวคร			นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หม.บ.พ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกวินพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ...../ ฟีดเดอร์.....BYB-01 จาก.....SXABYS-01 ถึง.....SXAT-4YS-03

ในวันที่.....15 พ.ย.64 ตั้งแต่เวลา.....09:00 น. ถึง.....16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....1530/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

12 พ.ย.64

(นายกวินพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๑๐๖

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี.....สิ้นสวคร.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ลินสาคร						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 พ.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	13 พ.ย. 64	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เชื่อมบัสบาร์ 115 เควี ด้าน Transfer Bus			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1530/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	12 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	12 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	12 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SXABYB-01 อยู่สถานะปลด						
3	SXABYS-01	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 เควี
4	SXABYS-02	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 เควี
5	แจ้งพื้นที่ดับไฟ ให้ กบข.(ก3) ทราบ						
6	แจ้ง กบข.(ก3) ให้ตรวจสอบ Transfer Bus ไฟดับเรียบร้อย พร้อม Short Ground ก่อนปฏิบัติงาน						
7	แจ้ง กบข.(ก3) ให้ทำการ Lock ใบมีด SXA01YS-03, SXA02YS-03, SXA03YS-03, SXA04YS-03						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
8	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุดงานสามารถจ่ายไฟได้						
9	ตรวจสอบ กบข.(ก3) ปลด Short Ground เรียบร้อย						
10	SXABYS-01	ปลด	สับ		SXA		- ใบมีด 115 เควี
11	SXABYS-02	ปลด	สับ		SXA		- ใบมีด 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						