



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๕ 22 ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทลนันทน์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นาย พุฒชงค์ กาทหลง

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมมาวาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟหาคายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เครือ (ได้แนบสาย ส่ง ๓๑๕ เครือ) บริเวณจุดแบ่ง แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วง ๑	DBA2S-03 DISจุดแบ่ง แดน	DIS ชั่วคราว บางแอก	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร ๐๘๕-๕๕๘๗๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒ เครื่อง ๖๐ เครือเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เทัญ ตำแหน่ง ชน.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๙๑๑๓๕, ๑๐๐.๑๐๔๓๒๕

๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๘๗๕๐๒, ๑๐๐.๑๐๔๐๑๗

(นายพุฒชงค์ กาทหลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA2 จาก DBA2S-03 ถึง DIS ชั่วคราวบางแอก

ในวันที่ ๒๒ ๑๐.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 153๐/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๒๖๖ นาย ๒๒๖๖ ๑๗ ๑๐.๖๗ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๒๖๖ นาย จันทร์เทัญ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓), อก.สฟ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(ทนายสุวิภา วงศ์พุก)
๑๓๖.๕ แทน ทพ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จุดแบ่งแดน ดบ.-สข. ถึงสะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่ 1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1530/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	18 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
4	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DBA03						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง. สามชุก
6	DBA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.	DIS	จุดแบ่งแดน ดบ. - สข.
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.	DIS	ชค. บางแกก
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
12	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำการ Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้ง กฟส.สข. ปฏิบัติงานได้						
14	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
15	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
21	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
22	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สข.	DIS	ชค. บางแกก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน กลับจาก DBA03						
26	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS จุดแบ่งแดน ดบ. - สช.
27	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA SF6	ตรงข้าม สนง. สามชุก
28	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
29	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ตีไฟฟ้าตาสาย และติดตั้งอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แรงสายส่ง 115 เควี)

ทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณจุดแบ่งแอมเต็บบาง - สามชุก ถึง

สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วง 1

วันที่ 22 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้จัดทำร่างจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กพล.สามชุก
ผู้จัดทำร่างจุด G2
นาย ปิณณทัต เทพบุตร พง.5 ผกป.กพล.สามชุก

