



Switching Deadline

วันที่ 17 พ.ย. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตภษษ.(รล)๓๓๐๕/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง อภ.บษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กษษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน End To End ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า กัญจนบุรี ๔ (ขก.)...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB, 1BVB-01, 2VB-01, 3VB-01, 5VB-01	๒๑ - ๒๒ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น. (วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๔)	๑๘.๐๐ น. (วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๔)	End To End ระบบ CSCS (จ่ายไฟย้อน 1VB-01, 4VB-01 เพื่อให้สถานีมีไฟ AC)	OPEN BREAKER 22. 115KV	OPEN ในมิถ 22. 115KV. ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์
๒	1YB, 1BVB-01, 1VB-01, 2VB-01, 5VB-01	๒๓ - ๒๔ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น. (วันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๔)	๑๘.๐๐ น. (วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๔)	End To End ระบบ CSCS (จ่ายไฟย้อน 3VB-01, 4VB-01 เพื่อให้สถานีมีไฟ AC)	OPEN BREAKER 22. 115KV	OPEN ในมิถ 22. 115KV. ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ม.รล.กษษ.(กต) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศ.สรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ / มีโอกาสข่าวด ๑.๒ / ไม่มีโอกาสข่าวด
- ๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงค์)

ชก.บษ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อภ.บษ.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(กต)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ 21-22 พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1532/2564 DMA4YS-04 KCE 1,2,5S-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ 23-24 พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ DMA4YS-04 KCE 1,2,5S-01

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พยัคฆวงศ์

(นายสาธิต พยัคฆวงศ์)
๐๓๓.๔ ททท.ศค.พ.

สำหรับผู้สมัคร

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน ผจก. กฟล. กจ., กฟล. ฉษช

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ถนอมบุรี 4 (KCE))


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชผ.รล.		๑๐ พ.ย. ๖๔
--------	---	------------


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|-------------------|----------|--|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯกาญจนบุรี 4 | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21-24 พ.ย. 2564 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง 18.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | End To End ระบบ CSCS | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1532/64 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | นายสุธี ศรีเพชร | วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายพนิต,นายโมช
2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายศุภสวัสดิ์,นาย
3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	วันที่ 21-22 พ.ย. 2564 เวลา 09.00น. - 18.00น.						
2	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
4	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		CB
5	KCE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		CB
6	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
7	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
8	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
9	- ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนกลับจาก KCE01						
10	KCA03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กจ.	SCADA	R บ้านเก่า
11	DMA06S-07	สับ	ปลด		ดมข.		DIS เขิงสะพานบ้านเก่า
12	- ย้ายโหลด KCE01,03 ไปรับไฟจาก DMA02						
13	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
14	KCE01S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดมข.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
15	KCE03VB-01	สับ	ปลด		KCE		CB -
16	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		CB INCOMING
17	- เมื่อพร้อมดับไฟ						
18	KCE03S-01	สับ	ปลด		KCE		DIS POT HEAD F.3
19	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ใบมีด 115 เควี
21	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		
23	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
24	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
25	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ดมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
26	KCA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.	R	บ้านเก่า
27	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
28	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ KCE01YB-01,KCE01BVB-01,KCE02VB-01,KCE03VB-01,KCE05VB-01 ได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
29	วันที่ 23-24 พ.ย. 2564 เวลา 09.00น. - 18.00น.						
30	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานที่ KCE01YB-01,KCE01BVB-01,KCE02VB-01,KCE03VB-01,KCE05VB-01 แล้วเสร็จ						
31	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
32	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		
33	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
34	DMA02R-02	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		ดมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
35	KCE03S-01	ปลด	สับ		KCE	DIS	POT HEAD F.3
36	KCE03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KCE	CB	-
37	KCE01VB-01	สับ	ปลด		KCE		
38	KCE01S-01	ปลด	สับ		KCE	DIS	POT HEAD F.1
39	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		
40	KCE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		
41	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
42	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ดมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
43	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
44	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ KCE01YB-01,KCE01BVB-01,KCE01VB-01,KCE02VB-01,KCE05VB-01 ได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 ***							
45	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานที่ KCE01YB-01,KCE01BVB-01,KCE01VB-01,KCE02VB-01,KCE05VB-01 แล้วเสร็จ						
46	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
47	KCE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		
48	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
49	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
50	DMA02R-02	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		ดมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
51	KCA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.	R	บ้านเก่า
52	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
53	KCE01S-01	ปลด	สับ		KCE		DIS	POT HEAD F.1
54	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		-	ไบมิต 115 เควี
55	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	- ย้ายโหลด KCE01,03 กลับจาก DMA02							
57	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		CB	INCOMING
58	KCE01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KCE		CB	-
59	KCE01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6	ตรงข้ามสถานีฯ
60	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6	แยกลำทหาร
61	- ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนกลับจาก KCE01							
62	DMA06S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดมข.		DIS	เชิงสะพานบ้านเก่า
63	KCA03R-01	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	R	บ้านเก่า
64	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE			
65	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		CB	
66	KCE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		CB	
67	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
68	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA			
69	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								