



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๑๕๖๓ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วิthyขอดับไฟ

Switching Deadline

2 ธ.ค. 67

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ KV... ตามแผนผัง
ส่งแบบฉบับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|------------------|--------------|-------------|----------|---|-----------|-------------------------|---|
| ๑ | สายส่ง 115 KV | ๕ ธ.ค. ๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า บ.เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด | SMC๖YS-๑๒ | บ.เอส เค บี ครีเอทีฟ | นายกฤษฎากร ปาปะโน เบอร์โทร ๐๘๖-๗๘๓๒๐๑ ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบริษัท นายเจษฎา ชูวงษ์ เบอร์โทร ๐๙๗-๓๒๖๕๖๙๔ ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบริษัท |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บ.เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสร.ศ.ว.ส.ต.ร. ส.ง.ว.น.พ.น.จ. ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๕๔๙๗ ๑๐๐. ๓๗๖๐๕ ถึง ๑๓.๕๕๕๐๙ ๑๐๐.๓๗๖๒๒

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115 เดี จาก SMC645-12 ถึง ๕.๑๕.๓๓ ศรีโถ่ง
ในวันที่ 5 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1533/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีโนชา ทอช้อย ประธานงานการขอดับไฟกับ นางสาวศุภรัตน์ สวอนพันธ์

(คคณดิเรกสรรค์ สิวอิทธิวิท) ๑๓.๑ ๓๓๓ น.คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริษัท เอส เค บี ครีโอฟ จำกัด | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 5-ธ.ค.-67 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.คกข. | งานที่ทำ | บำรุงรักษาสถานีฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1533/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมน โชนทงย้อย | | วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายไพรัชพร, น.ส.สุภาชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมน โชนทงย้อย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | SMC07YB-01 | "ON" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMC | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 3 | SXA04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SXA | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 4 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 5 | แจ้งบริษัท เอส เค บี ครีโอฟ จำกัดทำการปลดโหลดภายในออกได้ | | | | | | |
| 6 | เมื่อบริษัท เอส เค บี ครีโอฟ จำกัดทำการปลดโหลดภายในออกแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 7 | SMC06YS-12 | สับ ล้อคกุญแจ | ปลด ล้อคกุญแจ | | คกข. | | ABS หน้า บ.ชินโกเอเชีย |
| 8 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.คกข.ทราบ | | | | | | |
| 9 | เมื่อ กฟส.คกข. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 10 | แจ้ง กฟส.คกข.ลงข้อมูลใน We Safe | | | | | | |
| 11 | SMC07YB-01 | "Off" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMC | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 12 | SXA04YB-01 | "Off" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SXA | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 13 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| ****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า**** | | | | | | | |
| 14 | เมื่อบริษัท เอส เค บี ครีโอฟ จำกัดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 15 | SMC07YB-01 | "ON" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMC | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 16 | SXA04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SXA | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 17 | SMC06YS-12 | ปลด ล้อคกุญแจ | สับ ล้อคกุญแจ | | คกข. | | ABS หน้า บ.ชินโกเอเชีย |
| 18 | แจ้งบริษัท เอส เค บี ครีโอฟ จำกัดทำการนำโหลดภายในเข้าได้ | | | | | | |
| 19 | SMC07YB-01 | "Off" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMC | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 20 | SXA04YB-01 | "Off" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SXA | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| ****สิ้นสุด Switching**** | | | | | | | |



SKB CREATIVE CO., LTD.
บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

99/268 MOO 2 T.PANTAINORASINGHA AMPHUR MUANG SAMUTSAKORN
 SAMUTSAKORN PROVINCE 74000

99/268 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TEL: (034) 871801-3, (034) 871612 FAX: (034) 871800

| |
|-----------------------|
| ทะเบียนรับ กฟฟ.โคกขาม |
| เลขที่ ๕๓๕ |
| วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗ |
| เวลา ๐๙:๒๗ |

วันที่ 17 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โคกขาม
 เรื่อง ขอลด Air Break Switch เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22kV ประจำปี

ทางบริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด เลขที่ 99/268 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

| | |
|----------------------|--------------|
| รหัสการไฟฟ้า : | 117101 |
| หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า : | 020021706899 |
| รหัสเครื่องวัด : | 6000550484 |
| ประเภทอัตรา : | 4212/115 kV |

มีความจำเป็นขอให้การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โคกขาม ปลด Air Break Switch เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22kV ประจำปี

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567

เวลา 8.30 – 17.00 น.

กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน

1. นายกฤษณากร ปาปะโน 086-783-5201 ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบริษัท
2. นายเชษฐา ชวงษ์ 097-326-5694 ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบริษัท

หมายเหตุ ; หากเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ด้วยความเคารพ จึงแจ้งให้ทราบ



(นายอิสระพงษ์ ศรีสุข)
 Senior General Manager

(Mr.Satoshi Nagamatsu)
 Factory Manager