



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กสฟ.(มก.)..... 3317/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

## วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ลว.22 ส.ค. 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

Switching Deadline

17 ต.ค. 66

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	LWA7R-03	18 ต.ค. 66	09.00 น.	16.30 น.	ตัดไฟ AVR เซาช่องดับ โดยสับ Bypass ปลดไบมัดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษาตามแผนไตรมาส 4 ปี 2566	-	-	นายเรจรัก ดียะตาม โทร. 089-5777654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.7 โทร 089-5777654

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... กำนัล ดุ้ยเต็มวงศ์.....

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ LWA07 จาก LWA07R-03 ถึง -

ในวันที่ 18 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1533/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวรณห์ ไชยกลิ่นนิโค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดียะตาม  
15 ต.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟล. ๑๕.

(นางจิรวรณห์ ไชยกลิ่นนิโค)

วศก.5 ๒๓๓๓ ๒๕,คฟ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR เขาช่องค้ำ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	18 ต.ค. 66 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามแผนไตรมาส 4 ปี 2566		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1533/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดณ์ แก้วสมนึก			วันที่	15 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายพรนรินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นางสาวพิชชา, นายสุธี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
4	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
5	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		-
6	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		ทุ้งแสม
7	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		ทุ้งแสม
8	LWA07R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		บ.เขาช่องค้ำ
9	LWA07R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		บ.เขาช่องค้ำ
10	<b>ย้ายโหลด LWA07 บางส่วนไปรับไฟจาก DAA09</b>						
11	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 รั้นสกล
12	DAA09S-14	ปลด	สับ		ดช.		DIS บ้านผู้ใหญ่เขาช่องค้ำ
13	LWA07R-03	สับ	ปลด		ดช.		AVR บ.เขาช่องค้ำ
14	DAA06S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 รั้นสกล
15	Sw.Source LWA07R-03	สับ	ปลด		ดช.		AVR บ.เขาช่องค้ำ
16	Sw.Load LWA07R-03	สับ	ปลด		ดช.		AVR บ.เขาช่องค้ำ
17	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</b>						
18	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						
19	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
20	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
21	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
22	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
23	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		ทุ้งแสม
24	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		ทุ้งแสม
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
25	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
26	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
27	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
28	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
29	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		ทุ่งแสลม
31	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		ทุ่งแสลม
32	Sw.Source LWA07R-03	ปลด	สับ		ดช.	AVR	บ.เขาช่องค้ำ
33	Sw.Load LWA07R-03	ปลด	สับ		ดช.	AVR	บ.เขาช่องค้ำ
34	แจ้งหน่วยงานทำการปรับ TAP AVR LWA07R-03 เขาช่องค้ำ อยู่ TAP 1 ก่อนจ่ายไฟ						
35	ย้ายโหลด LWA07 กลับจาก DAA09						
36	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA SF6	ร้านสกล
37	LWA07R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดช.	AVR	บ.เขาช่องค้ำ
38	DAA09S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.	DIS	บ้านผู้ใหญ่เขาช่องค้ำ
39	DAA06S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA SF6	ร้านสกล
40	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
41	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
42	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
43	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
44	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		ทุ่งแสลม
45	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		ทุ่งแสลม
46	LWA07R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		บ.เขาช่องค้ำ
47	LWA07R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		บ.เขาช่องค้ำ
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						