



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.ด.ม.ข.(กป.)๖๔๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ นายอรัญ บุญญาติ

ตำแหน่ง หน.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ข.

ด้วย กฟส.อ.ด.ม.ข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย DMA๐๗ งานใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ผ่านมะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 เควี สฟฟ.ด.ม.ข.	๒๘, ๒๙, ๓๐ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ปีกเสาแรงสูงใต้ไลน์	BKK 115 เควี สฟฟ.ด.ม.ข.	สฟฟ.กจ.4	ประธาน ประสพผล โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ประธาน ประสพผล ตำแหน่ง หน.กป.กฟส.อ.ด.ม.ข. โทร ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายอรัญ บุญญาติ) ตำแหน่ง หน.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พีดเตอร์ 115kV จาก DMA ถึง KCE
 ในวันที่ 28, 29, 30 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1536/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พีดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พีดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสรวจิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประธาน ประสพผล

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อ.ด.ม.ข.
อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นาย นครินทร์ อังสรวจิน)
๐๘๖.6 1๓๓ พ.ว.คพ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี KCE)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อนถึงสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ดับไฟช่วงเช้า และจ่ายไฟช่วงเย็น)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28,29,30 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1536/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน			วันที่	22 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-
4	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
5	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
6	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		-
7	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) รับไฟจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	- แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		- INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ใบมิต 115 เควี
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ใบมิต 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ใบมิต 115 เควี
17	แจ้งให้ กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย และลง Wesafe						
18	เมื่อ ผู้ควบคุมงาน ลง We Safe แล้วเสร็จ						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-
21	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
22	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ดมข.		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
25	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
26	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		-
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
29	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
30	DMA04YB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
32	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		- ใบมีด 115 เควี
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		- INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	- แยกลำทหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		-
37	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-
38	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
39	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		-
40	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							