



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๓๓๒๐ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR ทิพเย
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๕๖๕ 2 พ.ย.65	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ทิพเย โดยสลับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร ๖ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

2 พ.ย.65 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ VLA BR-04 จาก VLA (4R-01) ถึง -
ในวันที่ ~~๒๓.๑๑.๖๕~~ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1537/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ~~สมบุญ~~ **ทรัพย์** 24 ก.ย.๖๕ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

สมพร อดิศักดิ์
(นายสมพร อดิศักดิ์)
๐๘๖.๗ ปรุอิธจนาทน น.ด.ม.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.ทช., กฟย.สรบ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน 2 พ.ย. 65 (VLA4R-01)บ้านทิพเย
- กำหนดวันที่ทำงาน ~~3 พ.ย. 65~~ เวลา 09.00 น. ถึง 3 ก.ย. 65 เวลา 16.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กบข.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาOLTCของ AVR, **คิดตัว Recloser ใหม่** ตามใบขอปฏิบัติงาน 1537/2565
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายมงคล ทรัพย์สุข วันที่ 24 กันยายน 2565
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย **สมพร** วันที่ 24 กันยายน 2565
- อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 กันยายน 2565
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายเพชรตัน,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	VLA0BR-04	Normal	Nonreclosing		ทภ		- -
3	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ		R บ้านจงอ้ว
4	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ		R บ้านทิพเย
5	- ย้ายโหลด VLA BR-04 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA BR-05						
6	VLA04S-08	ปลด	สับ		ทภ.		SF6 ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย
7	VLA04R-01	สับ	ปลด		ทภ.		R บ้านทิพเย
8	ตรวจสอบใบมีด By Pass ของ (R บ้านทิพเย) อยู่สถานะ "OPEN"						
9	DIS Source/Load	สับ	ปลด (บ้านจงอ้ว)		ทภ		R บ้านจงอ้ว
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลง We safe เรียบร้อยให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
11	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ		R บ้านจงอ้ว
12	VLA0BR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ		- -
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อ กบข.(ก3)ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุดแล้ว พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	ตรวจสอบสถานะก่อน Switching (ตรวจสอบ Recloser คิดตั้งใหม่ให้เสร็จ)						
16	ตรวจสอบสถานะก่อนรีโครเซอร์ตัวใหม่ อยู่สถานะ "OPEN"						
17	ให้ทำการตั้ง manual และปรับตั้ง TAP AVR 4R-01 ให้อยู่ที่ TAP1						
18	VLA0BR-04	Normal	Nonreclosing		ทภ		- -
19	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ		R บ้านจงอ้ว
20	DIS Source/Load	ปลด	สับ		ทภ		R บ้านจงอ้ว
21	- ย้ายโหลด VLA BR-04 บางส่วนคืนจาก VLA BR-05						
22	VLA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทภ		R บ้านทิพเย
23	VLA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 ก่อนนำตักเกร็งกระเวีย
24	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ		R บ้านจงอ้ว
25	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ		R บ้านทิพเย
26	VLA0BR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ		- -
	สิ้นสุด Switching						