



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ต.ค. 67

เลขที่ ก.๓ บสน.(ปบ.) ๒๐๓๔ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พจิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นางมาลินี การีสรณ์

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ล.) รักษาการแทน ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอตัดไฟแรงสูง ๑๑๕ kV.เพื่อปฏิบัติงานเชื่อมสายแรงสูง ๑๑๕ KV. บริเวณ แยกโลดัสบางเลน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 kV.	20 ต.ค.67	12.00 น.	13.00 น.	เชื่อมสาย ๑๑๕ KV.	BEA	SNO3YS-10 SNO3YS-12	ชุดฮอทไลน์กระเช้า 115 กบข.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) บริษัท สวิซซ์-วัน จำกัด

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางมาลินี การีสรณ์)

รจก.(ล.) รักษาการแทน ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ เป็นการขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจาก บริษัท สวิซซ์ วัน จำกัด แจ้งให้ดับได้ตามวันข้างต้น

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ 115KV จาก BEA ถึง SNO 3YS-10, SNO 3YS-12.

ในวันที่ 20 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิซซ์เลขที่ 1537/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิซซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.ขุนทอง ฉาเงิน ประสานงานขอตัดไฟกับ ผช.ประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

(นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์)  
รจก.5 1คน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟล.บค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2 .....แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... BEA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 11:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคพ.02-(rev.01/2560)



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกโลตัส		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 67	เวลา 12.00 น.	ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บล.	งานที่ทำ	เชื่อมสายระบบสายส่ง 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1537/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 19 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 19 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ตุลาคม 2567
	1. นายคุณภัสวีระ, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นางสาวสุรัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์อยุธยา		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 12.00 น. เพื่อเชื่อมสายส่ง 115 KV						
5	แจ้ง บ.ตีสโตน ปลดโหลดออก,แจ้ง บ.SVIZZ ONE ปลดโหลดออก						
6	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BEA02YS-03	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
8	BEA05YS-03	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
9	BEA05YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
10	BEA05YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
11	SNO03YS-10	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.	ABS.115	สามแยกบางเลน
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ชุดHL.115 รับทราบ						
13	แจ้ง HL.115 KV.เชื่อม DDE บริเวณแยกโลตัสบางเลน เข้าทั้ง 3 เฟส						
14	หลังจาก HL.115 KV.เชื่อม DDE บริเวณแยกโลตัสบางเลน เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
15	SNO03YS-12	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.	ABS.115	โลตัส
16	SNO03YS-10	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.	ABS.115	สามแยกบางเลน
17	แจ้ง บ.ตีสโตน นำโหลดเข้า,แจ้ง บ.SVIZZ ONE นำโหลดเข้า						
18	BEA05YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ใบมีด 115 เควี
19	BEA05YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ใบมีด 115 เควี
20	BEA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ย้ายโหลดสถานี DTM ไปรับไฟจาก สถานี BEA						
22	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ON ATS สถานี DTM						
27	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์อยุธยา		เบรกเกอร์ 115 เควี



