



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๓๓๒๑./๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR จองอัว  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๔ ต.ค. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR จองอัว โดยสับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อบำรุงรักษา OLTC และตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศว. ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ จาก VLA BR-05 VLA 5R-01 ถึง -  
ในวันที่ 4 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1538/2565  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิสิฐ รียะตวิวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม  
24 ก.ย. 65

นทพร ตันตึกเกษตรกิจ  
(นายนทพร ตันตึกเกษตรกิจ)  
๐๘๖.๖ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ.ส.บ.  
อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น  
ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	VLA05R-01บ้านจางอ้ว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ต.ค. 65	เวลา 09.00 น. ถึง 4 ก.ย. 65	เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ บำรุงรักษาOLTของ AVR,ติดตั้งRecloserใหม่	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1538/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิสิฐ ชัยศาลาวัฒน์		วันที่ 24 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	VLA BR-05	Normal	Nonreclosing		สข		- -
3	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สข		R บ้านจางอ้ว
4	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		สข		R บ้านทิพเย
5	- ย้ายโหลด VLA BR-05 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA BR-04						
6	VLA04S-08	ปลด	ล๊ับ		สข		SF6 ก่อนน้ำตกเกริงกระเวีย
7	VLA05R-01	ล๊ับ	ปลด		สข		- บ้านจางอ้ว
8	ตรวจสอบใบมีด By Pass ของ (R บ้านจางอ้ว) อยู่สถานะ "OPEN"						
10	DIS Source/load	ล๊ับ	ปลด (ปลดสายเคเบิ้ล)		สข		R บ้านจางอ้ว
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลง We safe เรียบร้อยให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	VLA BR-05	Nonreclosing	Normal		สข		- -
13	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		สข		R บ้านทิพเย
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อ กบข.(ก3)ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุดแล้ว พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	ตรวจสอบสถานะก่อน Switching (ตรวจสอบ recloser จัดตั้งใหม่แล้วเสร็จ)						
17	VLA BR-05	Normal	Nonreclosing		สข		- -
18	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		สข		R บ้านทิพเย
19	ให้ทำการตั้ง manualและปรับตั้งTAP AVR 5R-01 ให้อยู่ที่ TAP1						
20	- ย้ายโหลด VLA BR-04 บางส่วนคืนจาก VLA BR-05						
21	DIS Source/load	ปลด	ล๊ับ		สข		R บ้านจางอ้ว
22	VLA05R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		สข		R บ้านจางอ้ว
23	VLA04S-08	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สข		SF6 ก่อนน้ำตกเกริงกระเวีย
24	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สข		R บ้านจางอ้ว
25	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		สข		R บ้านทิพเย
26	VLA BR-05	Normal	Normal		สข		- -
	สิ้นสุด Switching						