



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๓๓๒๒ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า...SVR ทั่วหมาลัย
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๕ ต.ค. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ SVR ทั่วหมาลัย โยก สับ Bypass เพื่อบำรุงรักษา OLTC และตรวจสอบการ ทำงาน	-	-	นายเรจรัก ตียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ตียะตาม..... ตำแหน่ง..... วศก. ๖..... โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์..... จาก SVR (VLA04R-05) ถึง.....
ในวันที่ ๕ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1539/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิษฐ์ รัชชกุลวิวัฒน์..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ตียะตาม.....
24 ก.ย. 65

รศพร ตันติภักดิ์
(นายรศพร ตันติภักดิ์)
วศก.๖ ปฏิบัติงานแทน น.ค.ผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก..... กพข.ร.บ.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SVR บ้านห้วยมาลัย (VLA04R-05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 65	เวลา 09.00 น. ถึง 5 ก.ย. 65	เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ บำรุงรักษาOLTCของ SVR	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1539/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์		วันที่ 24 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจณ์,นายสามารถ 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมซ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	VLA 4R-05	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สขบ.		- -
3	VLA 4R-05	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		- -
4	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R ด้านศุลกากร
5	ปรับ TAP ของ SVR ลงมาอยู่ที่ TAP N (TAP=0) ทั้ง 3 เฟส						
6	หลังจากหน้างานทำการลด TAP SVR ลดลงเหลือ TAP N (TAP=0) เรียบร้อย						
7	DIS ByPass SVR	ปลด	สับ		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
8	VLA 4R-05	สับ	ปลด		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
9	DIS Source/load	สับ	ปลด		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
10	แจ้งชุด กบข.(ก3) บำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงานของ VLA04R-05 ได้						
11	VLA04R-03	สับ คง Nonreclosing,ALT	Normal		สขบ.		R ด้านศุลกากร
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กบข.(ก3)ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุดแล้ว พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
13	ตรวจสอบสถานะก่อน Switching						
14	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สขบ.		R ด้านศุลกากร
15	ให้ตรวจสอบ SVR ให้อยู่ TAP N(TAP =0)						
16	DIS Source/load	ปลด	สับ		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
17	VLA 4R-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
18	DIS ByPass SVR	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สขบ.		SVR บ้านห้วยมาลัย
19	VLA 4R-05	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สขบ.		- -
20	VLA 4R-05	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		- -
21	VLA04R-03	Nonreclosing	Normal		สขบ.		R ด้านศุลกากร
สิ้นสุด Switching							