



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๓๒๔ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR ตรงข้าม
ด้านตุลภากร(เข้าตลาด) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๗ ต.ค. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ตรงข้ามด้าน ตุลภากร โดยสับ Bypass , ปลดไบมีดด้าน Source และ ด้าน Load เพื่อบำรุงรักษา OLTC และตรวจสอบการ ทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร. ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. ฟีดเดอร์ VLA05 จาก VLA5R-02 ถึง
ในวันที่ ๗ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1541/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย งามรงค์ จิตรสารสิทธิ์. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เรีกรัก ดียะตาม

26 ต.ค. 65

นางสาววิภา ธีระ
อำนวยการศูนย์ฯ
๐๘๖๑๓๖๖ ๔๖-๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นพ. นพ. กปบ. รงข.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------|----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | AVR VLA05R-02 (ตรงข้ามด้านศาลาการ) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 7 ต.ค. 65 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง | 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ตรวจสอบการทำงาน AVR ,เปลี่ยน Recloser ตามใบขอปฏิบัติงาน 1541/2565 | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | วันที่ | 26 กันยายน 2565 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | |  | วันที่ | 26 กันยายน 2565 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ | 26 กันยายน 2565 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑียร | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | |
| | | 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | |
| | | 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ด้านศาลาการ
2	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ
3	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R ด้านศาลาการ
4	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.		R ตรงข้ามด้านศาลาการ
5	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สขบ.		R บ้านจงอ้ว
6	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA04						
7	VLA04S-15	ปลด	สับ		สขบ.		SF6 สามแยกด้านศาลาการ
8	VLA05R-02	สับ	ปลด		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านศาลาการ
9	แจ้ง กพย.สขบ.ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ Recloserป้องกันAVR VLA5R-02(ตรงข้ามด้านศาลาการ)ออกทั้ง2ด้าน						
10	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
11	แจ้ง กบข.ก3.Test ไฟพร้อมช็อตกราวด์ ให้เรียบร้อย พร้อมลง We safe ให้เรียบร้อย						
12	หลังจาก กบข.ก3.Test ไฟช็อตกราวด์ พร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว						
13	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.		R บ้านจงอ้ว
14	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ด้านศาลาการ
15	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R ด้านศาลาการ
16	แจ้งชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อ กบข.ก3.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.		R บ้านจงอ้ว
19	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ด้านศาลาการ
20	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R ด้านศาลาการ
21	แจ้ง กพย.สขบ.สับใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ Recloser ป้องกัน AVR VLA4R-03 (ด้านศาลาการ)เข้าทั้ง 2 ด้าน						
22	ปรับ TAP AVR VLA4R-03 และ AVR VLA5R-02 ให้อยู่ TAP 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนกลับจาก VLA04						
24	VLA05R-02	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing,ALT		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านตุลภากร
25	VLA04S-15	ล๊ับ	ปลด		สขบ.		SF6 สามแยกด้านตุลภากร
26	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ด้านตุลภากร
27	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านตุลภากร
28	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R ด้านตุลภากร
29	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.		R ตรงข้ามด้านตุลภากร
30	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.		R บ้านจงอ้ว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							