



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๓๒๕ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดวง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR สระกระโจม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๐ ต.ค. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR สระกระโจม โดยสับ Bypass , ปลดไบเมิต ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก. ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA7 จาก DOA7R-02 ถึง -  
ในวันที่ 10 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1542/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ .....  
26 ต.ค. 65

.....  
.....  
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓๐๑.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. .... (สถานีฯ .....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR.สระกระโจม (DOA7R-02)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1542/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	26 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
4	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สระกระโจม
5	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		AVR สระกระโจม
6	DOA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
7	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
8	ย้ายโหลด DOA 7 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA 2						
9	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
10	DOA07S-08	ปลด	สับ		ดจ.		DIS โรงทำท่อ
11	DOA07R-02	สับ	ปลด		ดจ.		AVR สระกระโจม
12	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
13	แจ้งพนักงานทำการ ปลด สวิตชิงเบีมิตด้าน Source และ Load DOA7R-02						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานเทสไฟ ข้อตกลงรเวด ก่อนปฏิบัติงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
16	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
17	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
18	DOA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
19	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
22	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
23	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
24	DOA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
25	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งชุดปฏิบัติงาน ปลดข้อตรกรวด						
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	ย้ายโหลด DOA 7 บางส่วนกลับจาก DOA 2						
29	แจ้งหน่วยงานทำการ สับ สวิตช์ไบเมตดด้าน Source และ Load DOA7R-02						
30	แจ้งหน่วยงานทำการปรับ TAP AVR DOA07R-02 ให้อยู่ TAP 1						
31	DOA07R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดจ.		AVR สระระโจม
32	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
33	DOA07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS โรงทำท่อ
34	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
35	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
36	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
37	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR สระระโจม
38	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		AVR สระระโจม
39	DOA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
40	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							