



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๒๓๘๗ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หึงสุวรรณ

Switching Deadline

18 ต.ค. 66

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน รีโคลสเซอร์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น
ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA06	19 ต.ค.66	08.00 น	12.00 น.	เปลี่ยน รีโคลสเซอร์ วัดเกษมา	BEA6R-01	BEA6R-01	นายธนภณ มีจันเพชร พงช.5 ผ.ปบ.กฟอ. บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.บางเลน

หมายเหตุ ขอตัดไฟเร่งด่วน เนื่องจากได้รับแจ้งจากส่วนเกี่ยวข้องว่ามีความพร้อมในวันดังกล่าว

เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)แ ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ BEA06 จาก BEA06R-01 ถึง
ในวันที่ 19 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1543/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ๒๖๖๖ ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์
17 ต.ค. 66

(นายศิริวัฒน์ ๒๖๖๖)
๑๓ ต. ๕ ๖๖๗๗ ๕๕-๓๓-๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บล.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. (สถานี).....



เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	BEA06R-01 แยกวัดเกษมฯ			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 19 ต.ค. 66 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	เปลี่ยน รีโคลสเซอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1543/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดณ์ แก้วสมนึก			วันที่ 17 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 17 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 17 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นางสาวพิชชา, นายสุธี 2. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
3	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		บล.		แยกวัดเกษมฯ
5	Sw.Bypass BEA06R-01	ปลด	สับ		บล.		แยกวัดเกษมฯ
6	BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.		แยกวัดเกษมฯ
7	Sw.Source BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.		แยกวัดเกษมฯ
8	Sw.Load BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.		แยกวัดเกษมฯ
9. แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ							
10. เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
11	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12. เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
13	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
14	Sw.Source BEA06R-01	ปลด	สับ		บล.		แยกวัดเกษมฯ
15	Sw.Load BEA06R-01	ปลด	สับ		บล.		แยกวัดเกษมฯ
16	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.		แยกวัดเกษมฯ
17	Sw.Bypass BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.		แยกวัดเกษมฯ
18	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		บล.		แยกวัดเกษมฯ
19	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							