



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC UTILITY AGENCY

Switching Deadline

วันที่ 19 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๑.กฟส.(ปบ) ๒๕๖๔ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์ระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้ากำแพงแสน  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA02	23 พ.ย.64	09.00 น.	12.00 น.	แก้อุปกรณ์	KSA2S-07 แยกถนนปลา ไหล		นายศรัณท์ จิตติชานนท์ ชผ.ปบ.
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศรัณท์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๙๑-๙๔๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กสร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

๑๕ พย ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟอ.๓

เขียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KSA2 จาก KSA2S-07 ถึง -  
ในวันที่ 23 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1543/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ศรัณท์ จิตติชานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศรัณท์ จิตติชานนท์

(นายศรัณท์ จิตติชานนท์)  
รจก. 6 มม นว.อป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศคฟ.)

เขียน ผจก. กฟอ.นร. กฟอ.กพส.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น


ศคฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                      |                             |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | แก๊ซจูดร็อน KSA02S-07   |                      |                             |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 23 พ.ย. 64  | เวลา 09.00 น. ถึง    | เวลา 12.00 น.               |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กพอ.กพส.  | งานที่ทำ แก๊ซจูดร็อน | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1543/2564 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวสิน  |                      | วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |                      | วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |                      | วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                      |                             |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 15.2 MW
3	KSA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		- Load 7.1 MW
4	KSA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		- Load 4.6 MW
5	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- Load 20.8 MW
6	NPU01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- Load 3.0 MW
7	<b>แก๊ซจูดร็อน KSA02S-07</b>						
8	ลดโหลด วงจร KSA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPU01						
9	KSA04S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ก.ม.14
10	KSA04S-07	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
11	ย้ายโหลด วงจร KSA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก KSA04						
12	KSA04S-06	ปลด	สับ		กพส.		DIS กระดากฤษณะมงคล
13	KSA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปากทางหนองปลาไหล
14	แจ้ง กพอ.กพส. ให้ Hotline แก๊ซจูดร็อนที่ KSA02S-07 ได้						
15	เมื่อแก๊ซจูดร็อนที่ KSA02S-07 แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
16	ย้ายโหลด วงจร KSA02 บางส่วน กลับจาก KSA04						
17	KSA02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ปากทางหนองปลาไหล
18	KSA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS กระดากฤษณะมงคล
19	ย้ายโหลด วงจร KSA04 บางส่วน กลับจาก NPU01						
20	KSA04S-07	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
21	KSA04S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ก.ม.14
22	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	KSA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		-
24	KSA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		-
25	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
26	NPU01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							