



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๓๓๒๗ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR เขาช่องคืบ
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๒ ต.ค. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR เขาช่องคืบ โดยสับ Bypass , ปลดใบมีด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ LWAT จาก LWAYR-0๓ ถึง ๑๖:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1544/2565
ในวันที่ 12 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. โดยตัดที่ Source และ Load

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๐๘๙๘ ๐๖๗๖๖๖๖๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)
๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(บพ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๑๖

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR.บ้านเขาช่องคับ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ต.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	ตรวจสอบการทำงานของ AVR.	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1544/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 26 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	LWA07VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		LWA		
3	LWA07R-03	Normal	Non-Relosing,Alter,Block		รถดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
4	Manual Tap AVR.ปรับลงมา Tap 1				รถดช-		AVR บ้านเขาช่องคับ
5	- ปลด LWA07R-03 AVR.บ้านเขาช่องคับ						
6	LWA07S-06	ปลด	สับ		รถดช-		SF6 By-Pass AVR.บ้านเขาช่องคับ
7	LWA07R-03	สับ	ปลด		รถดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
8	ใบมีดด้าน Source	สับ	ปลด		รถดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
9	ใบมีดด้าน Load	สับ	ปลด		รถดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
10	แจ้งกษช.ตรวจสอบ AVR.บ้านเขาช่องคับได้ (ตรวจสอบ=แจ้ง We Safteก่อนทำด้วย)						
11	LWA07VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		LWA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%							
12	หลังจากกษช.ตรวจสอบ AVR.บ้านเขาช่องคับเสร็จเรียบร้อย						
13	LWA07VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		LWA		
14	- นำ LWA07R-03 AVR.บ้านเขาช่องคับเข้าระบบ						
15	ตรวจสอบ Tap AVR.ให้อยู่ Tap 1 แล้ว Manual Tap AVR.ไว้				รถดช-		AVR บ้านเขาช่องคับ
16	ใบมีดด้าน Source	ปลด	สับ		รถดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
17	ใบมีดด้าน Load	ปลด	สับ		รถดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
18	LWA07R-03	ปลด	สับ,คง Non,Alter,Block		รถดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
19	LWA07S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถดช-		SF6 By-Pass AVR.บ้านเขาช่องคับ
20	LWA07R-03	Non-Relosing,Alter,Block	Normal		รถดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
21	ตั้ง Auto Tap AVR.ได้				รถดช-		AVR บ้านเขาช่องคับ
22	LWA07VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		LWA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%							