

Switching Deadline

20 ต.ค. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กสฟ.(ปก.)77/2566
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 17 ตุลาคม 2566
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv. สฟฟ.สามพราน 3 Bay Line รหัส SAC-01YB-01 และ SAC-04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB01	24 ต.ค. 66	08.30 น.	12.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สถานีไฟฟ้าสามพราน 3/	01YS-01	01YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์ ผ.ค.กสฟ.(ก3)
2.	04YB-01	24 ต.ค. 66	13.00 น.	16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส SAC-01YB-01 และ SAC-04YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	04YS-01	04YS-03	086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.สรส(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อ.ก.สฟ.(ก3)
17 ตุลาคม 2566

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAC1YB-01 จาก SAC1YS-01 ถึง SAC1YS-03
ในวันที่ 24 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1544/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAC4YB-01 จาก SAC4YS-04 ถึง SAC4YS-03
ในวันที่ 24 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกลรัตน์ ดิษฐานะศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์
17 ต.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.คก. กฟภ.3 ส.ว.ร.
อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สกลรัตน์
(นาย สกลรัตน์ ดิษฐานะศิริ)
อ.ค.ก.5 ๒๒๓๖.๓๗.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผ.คฟ. 1 (สถานี - SAC -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผ.ค.ค.	<i>สมหมาย</i>	17 ต.ค. 66
ว.ค.ก.7	ธวัช	17 ต.ค. 66

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 3 (SAC01YB-01 , SAC04YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24-ต.ค.-66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบระบบ Tele Protection	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1544/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	17 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง <i>ตรวจสอบ NCA 1, 54B-01 ปิด Close Loop ด้กล.</i>							
1	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
2	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SAC01YB-01	สับ	ปลด		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SAC01YS-01	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
5	SAC01YS-03	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
7	แจ้ง กสฟ.(ก3) Test ไฟทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน We Safe						
8	หลัง กสฟ.(ก3) Test ไฟทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
9	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SAC01YB-01 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ SAC01YB-01 *****							
11	หลังจาก กสฟ.ก3. แจ้งปฏิบัติงานที่ SAC01YB-01 แล้วเสร็จและขอทำที่ SAC04YB-01 ต่อ						
12	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SAC01YS-01	ปลด	สับ		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
16	SAC01YS-03	ปลด	สับ		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
17	SAC01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
20	SAC04YS-03	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
22	แจ้ง กสฟ.(ก3) Test ไฟทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน We Safe						
23	หลัง กสฟ.(ก3) Test ไฟทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
24	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SAC04YB-01 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ SAC04YB-01 *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	หลังจาก กสฟ.ก3. แจ้งปฏิบัติงานที่ SAC04YB-01 แล้วเสร็จ						
29	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- เบริกเกอร์ 115 เควี
30	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		- ใบมีด 115 เควี
31	SAC04YS-03	ปลด	สับ		SAC		- ใบมีด 115 เควี
32	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAC		- เบริกเกอร์ 115 เควี
33	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		- เบริกเกอร์ 115 เควี
34	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบริกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							