



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๓๓๒๘ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญริม สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR หนองประดู่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR หนองประดู่ โดยสับ Bypass , ปลดไม่มีด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเจริญรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก. ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ จาก UT&AR-02 ถึง ในจัดต้น Source in. load. ในวันที่ 17 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1545/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญรัก ดียะตาม

นายสิทธิ สัตถ์ทอง
วศก. 6 กทท. พ. พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ค. กฟ.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	UTG09R-02 (AVR หนองประจักษ์)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงาน AVR หนองประจักษ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1545/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	30 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<u>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</u>						
2	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.	scada	R บ้านตลุงเหนือ
3	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		ลข.		AVR หนองประจักษ์
4	<u>ตรวจสอบ Tap UTG09R-02 AVR หนองประจักษ์ อยู่ Tap1 และ Manual Tap AVR ไว้</u>						
5	<u>สับ Bypass UTG09R-02 (AVR หนองประจักษ์)</u>						
6	SF6 Bypass	ปลด	สับ		ลข.		SF6 หนองประจักษ์
7	UTG09R-02	สับ	ปลด		ลข.		AVR หนองประจักษ์
8	ใบมีดด้าน Source	สับ	ปลด		ลข.		DIS หนองประจักษ์
9	ใบมีดด้าน Load	สับ	ปลด		ลข.		DIS หนองประจักษ์
10	<u>แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</u>						
11	<u>แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้</u>						
12	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.		R บ้านตลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	<u>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</u>						
14	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		R บ้านตลุงเหนือ
15	<u>ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</u>						
16	<u>นำ UTG09R-02 (AVR หนองประจักษ์) เข้าระบบ</u>						
17	<u>ตรวจสอบ Tap UTG09R-02 AVR หนองประจักษ์ อยู่ Tap1 และ Manual Tap AVR ไว้</u>						
18	ใบมีดด้าน Source	ปลด	สับ		ลข.		DIS หนองประจักษ์
19	ใบมีดด้าน Load	ปลด	สับ		ลข.		DIS หนองประจักษ์
20	UTG09R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT, GND		ลข.		AVR หนองประจักษ์
21	SF6 Bypass	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลข.		SF6 หนองประจักษ์

