



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๓๓๒๙ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า SVR ทำลำไย
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๘ ต.ค. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ SVR ทำลำไย โดย สับ Bypass เพื่อบำรุงรักษา OLTC และตรวจสอบการ ทำงาน	-	-	นายเรจรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก. ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ Bcu1 จาก SVR ทำลำไย ถึง -

ในวันที่ 18 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1546/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อธิสทาวรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดียะตาม

(นายอนันต์ อธิสทาวรัตน์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๒๕.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SVR ท่าลำไย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ต.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา SVR	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1546/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี			วันที่	30 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP05R-04	Normal	Nonreclosing		หปร.		R ตรงข้าม กพย.หนองปรือ
3	SVR ท่าลำไย	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.		SVR ท่าลำไย
4	แจ้ง กบข.ก3 คุณเจริญรัก ดิยะตาม 089-5777654 ให้ดำเนินการ Bypass SVR ท่าลำไย ตามขั้นตอน						
5	เมื่อ คุณเจริญรัก ดิยะตาม ดำเนินการ Bypass SVR แล้วเสร็จตามขั้นตอน						
6	Switch Source	สับ	ปลด		หปร.		SVR ท่าลำไย
7	Switch Load	สับ	ปลด		หปร.		SVR ท่าลำไย
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทดสอบไฟ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
11	BOP05R-04	Nonreclosing	Normal		หปร.		R ตรงข้าม กพย.หนองปรือ
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	BOP05R-04	Normal	Nonreclosing		หปร.		R ตรงข้าม กพย.หนองปรือ
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	Switch Source	ปลด	สับ		หปร.		SVR ท่าลำไย
16	Switch Load	ปลด	สับ		หปร.		SVR ท่าลำไย
17	แจ้ง กบข.ก3 คุณเจริญรัก ดิยะตาม 089-5777654 ให้ดำเนินการ นำ SVR ท่าลำไย เข้าระบบ ตามขั้นตอน						
18	เมื่อ คุณเจริญรัก ดิยะตาม นำ SVR เข้าระบบแล้วเสร็จตามขั้นตอน						
19	BOP05R-04	Nonreclosing	Normal		หปร.		R ตรงข้าม กพย.หนองปรือ
20	SVR ท่าลำไย	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		SVR ท่าลำไย
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						