



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทย์ขอดับไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง .....	ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.ภฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน.๒.(ภฟผ.)... ตาม  
บันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง <del>KZA</del> KTA	๑๗ พ.ย. ๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขใบมีด SA๒ ๗๐๐๖๕ ชำรุด	SA2 2212	SABVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2 KTA จาก SA2 2212 ถึง SABVB-01  
ในวันที่ 17 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ ๑๕๔๘/๒๕๖๔

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันติเกษมศรี ประสานงานการขอดับไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

สมพร ตันติเกษมศรี  
( วศก.๗ แทน ผค.๑น. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.สมพร

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... - .....แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี สามพราน 2 )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามพราน 2 (KT1A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-พ.ค.-64	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ แก๊สไบโอมิต 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1548/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SA2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15.0 MW
2	SA2 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.0 MW
3	ย้ายโหลดหม้อแปลง SA2 KT1A มารับไฟจาก SA2 KT2A						
4	SABVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
5	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 1
6	SABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- INCOMING 1
7	SA2 2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
8	SA2 2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบโอมิต
9	SA2 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
10	แจ้ง กฟผ. ให้ทราบ						
สิ้นสุด Switching							
11	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	SA2 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
13	SABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		- INCOMING 1
14	SA2 2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบโอมิต
15	SA2 2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
16	ย้ายโหลดหม้อแปลง SA2 KT1A กลับคืนจาก SA2 KT2A						
17	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 1
18	SABVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
19	SA2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	SA2 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 20476 /2564

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA2-KT1A (SA2 2212, 2217)

งานที่ทำ งานแก้ไขใบมีด SA2 70065 ชำรุด

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน พธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.