



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCE ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง	ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบางนางบวช..... ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	DBN-KT2A,3A	๒๗ ต.ค.๖๕	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	Replace Breaker 2222	DBN 2222	DBN 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
 ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายภาสกร เลขสุนทรวกร ตำแหน่ง ทัศน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....
 ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ต้นติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง DBN-KT2A,3A DBN 2222, 2227 ถึง DBA BVB-01
 ในวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1548/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษ ตรีเพ็ชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ เค.สภาพร ต้นติเกษตรกิจ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 ๒๐๑.๖ กกน พ. กฟ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก..... กฟอ.๑๖, กฟส.๕๖, กฟส.๖๖๕..... แผนผังแนบ..... แผ่น
 ออ.บช.(ก๓)
 อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
 ผจพ. 1 (สถานี ธิมาขางนางบวช (DBA))
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 กก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 กก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯเดิมบางนางบวช (DBN-KT2A//KTA3A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ต.ค. 65 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Replace Breaker 2222 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1548/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสุธี ศรีเพชร วันที่ 29 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 29 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 29 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 10.78 MW
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 11.43 MW
4	- ย้ายโหลด DBN-KT2A//KT3A ไปรับไฟจาก DBN-KT1A						
5	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
6	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA		- -
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
8	DBN-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
9	DBN-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
10	DBA0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		- -
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
13	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
16	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	DBA0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		- -
18	DBN-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
19	DBN-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
20	- ย้ายโหลด DBN-KT2A//KT3A ไปรับไฟจาก DBN-KT1A						
21	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA		- -
22	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
23	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0363/2565

เรียน

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี ที่

ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า กฟผ.

สฟ.เดิมบางนางบวช

วันที่ 23 กันยายน 2565

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช		
อุปกรณ์	KT2A, KT3A [DBN 2222, DBN 2227]		
งานที่ทำ	Replace Breaker 2222 (รีเซ็ตตัวเก้อออก และจะจ่าย Bypass ไปจนถึงวันที่ 3 พ.ย. 65)		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธที่ 27	เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน พุธที่ 27	เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ นายภาสกร เลขสุนทรากกร โทร. 086-787-7590 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวลิต กวีวิชาน์)

หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.

ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.