



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)1628/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตวารณัชช

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

30/10/67

วันที่ 22 ตุลาคม 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อ ซ่อมแซมแก้ไข Relay Feeder1, Feeder 9 สถานีไฟฟ้านครปฐม 3 ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน

แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	1VB-01	3 พ.ย.2567	09.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยน Key Pad Relay รหัส 1VB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	นายปริตรภัทร อางศิริ 098-2902794
2	9VB-01	3 พ.ย.2567	09.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยน Key Pad Relay รหัส 9VB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร. 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

22 ตุลาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NPV1 จาก Breaker ถึง Truck cut ในวันที่ 3 พ.ย. 67

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1549/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ NPV1 จาก Breaker ถึง Truck cut ในวันที่ 3 พ.ย. 67

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชัย ทนช้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตรภัทร อางศิริ

(.....)

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
อ.ก. 5 โทร. 098-2902794

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. 5

อ.ก.สฟ.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี NPV.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขานครปฐม 3 (NPV01 NPV09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย. 67	เวลา	09.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Key Pad Relay		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1549/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑาะ ทอญยอย			วันที่	26 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวีสดี,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑาะ นายพิรภัทร,น.ส.สุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 					<p>(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</p> <p>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</p> <p>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</p>

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
3	NPV01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
4	NPV-TP2	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
5	NPV09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
6	NPV10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
7	NPT-TP1	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
8	NPT01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
9	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
10	NPT07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
11	ย้ายโหลด NPV10 บางส่วน(NPT03) ไปรับไฟจาก NPT07						
12	NPT03S-08	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ซอย 7
13	NPT03S-11	สับ	ปลด		นฐ.		ตรงข้ามซอยวัดไผ่ล้อม
14	ย้ายโหลด NPV01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPV10						
15	NPV01S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	ตรงข้ามสถานี นฐ.3
16	NPV01VB-01	สับ	ปลด		NPV		-
17	ย้ายโหลด NPV09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPT01						
18	NPT01S-03	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	ศาลปู่ฤาษี
19	NPV09VB-01	สับ	ปลด		NPV		-
20	NPV01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		-
21	NPV09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPV		-
22	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
23	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
24	NPV10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		-
25	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
26	NPT01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
27	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
28	NPT07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กสฟ.(ก3) รับทราบพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
32	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
33	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
34	NPV-TP2	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
35	NPV10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
36	NPT-TP1	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
37	NPT01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
38	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
39	NPT07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
40	NPV01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPV		-
41	NPV09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPV		-
42	ย้ายโหลด NPV01 ทั้งหมดกลับคืนจาก NPV10						
43	NPV01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NPV		-
44	NPV01S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
45	ย้ายโหลด NPV09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPT01						
46	NPV09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NPV		-
47	NPT01S-03	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ศาลปู่ฤาษี
48	ย้ายโหลด NPV10 บางส่วน(NPT03) ไปรับไฟจาก NPT07						
49	NPT03S-11	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามซอยวัดไผ่ล้อม
50	NPT03S-08	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ซอย 7
51	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
52	NPV01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		-
53	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
54	NPV09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		-
55	NPV10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		-
56	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
57	NPT01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
58	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
59	NPT07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						