



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)109/2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

23/01/68

วันที่ 17 มกราคม 2568
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อ ขอตัดไฟเพื่อบำรุงรักษาระบบ SCPS สถานีไฟฟ้านครปฐม 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	5YB, BYB, 2BVB-01	24 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open ใบมีด, เบรกเกอร์ 115kV, ไม่สับ Ground	Truck out, Open เบรกเกอร์ 2BVB-01, ไม่สับ Ground	นายปริตรภัทร อางศิริ
2	5YB, อุปกรณ์ Bus2, BVB-01	26 ม.ค.2568	09.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษา ระบบ SCPS	Open เบรกเกอร์ 2BVB-01, Truck out	Truck out, Open เบรกเกอร์ 22kV, ไม่สับ Ground, ไม่ปลด ใบมีด ตัน Riser pole	098-2902794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พงษ์.5 โทร. 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กต.ส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก3)

17 มกราคม 2568

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ NPT 8YB-01 ถึง NPT 2 BVB-01

ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 68

ในวันที่ 24 ม.ค. 68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่

ตั้งแต่วันที่..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.ป.บ. (ก3) เห็นสมควร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตรภัทร อางศิริ

(.....)

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
อ.ก.ป.บ. (ก3) เห็นสมควร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟภ. 3

อก.สฟ.(ก3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ. (สถานีฯ นครปฐม 1 (NPT))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ นครปฐม 1 (NPT05YB-01, NPTBYB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 ม.ค. 68 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 154/2568
4. เตรียมการ Switching โดย นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง วันที่ 19 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบ Switching โดย วันที่ 19 มกราคม 2568
6. อนุมัติ Switching โดย วันที่ 19 มกราคม 2568
7. สั่งทำ Switching โดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	Load 8.4 MW
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	Load 10.6 MW
4	ย้ายโหลด NPT-TP2 ไปจ่ายจาก NPT-TP1						
5	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT	-	ขนานบัส
6	NPT02BVB-01	สับ	ปลด		NPT	-	INCOMING 2
7	NPT02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT	-	INCOMING 2
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	NPT05YB-01	สับ	ปลด		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NPT05YS-01	สับ	ปลด		NPT	-	ใบมีด 115 เควี
11	NPT05YS-02	สับ	ปลด		NPT	-	ใบมีด 115 เควี
12	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NPTBYB-01 สถานะอยู่ Open						
13	NPTBYS-01	สับ	ปลด		NPT	-	ใบมีด 115 เควี
14	NPTBYS-02	สับ	ปลด		NPT	-	ใบมีด 115 เควี
15	แจ้งสถานะการจ่ายไฟไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
18	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
20	NPT02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT	-	INCOMING 2
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	NPTBYS-01	ปลด	สับ		NPT	-	ใบมีด 115 เควี
23	NPTBYS-02	ปลด	สับ		NPT	-	ใบมีด 115 เควี
24	NPT05YS-01	ปลด	สับ		NPT	-	ใบมีด 115 เควี
25	NPT05YS-02	ปลด	สับ		NPT	-	ใบมีด 115 เควี
26	NPT05YB-01	ปลด	สับ		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	ปรับแรงดันหม้อแปลง TP2 ที่ 22.7 kV						
28	ย้ายโหลด NPT-TP2 กลับจาก NPT-TP1						
29	NPT02BVB-01	ปลด	สับ		NPT	-	INCOMING 2
30	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT	-	ขนานบัส
31	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
32	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							