



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ต.ค. 67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง นายสิทธิชัย หอระตะ	ตำแหน่ง หน.คฟ.

ด้วย อก.ปบ.(ก3) จะดำเนินการลดโหลดวงจร ฟีดเตอร์ 3 สถานีฯ กระตุ้นแบน 2 บริเวณแยกบ้านบางปิ้ง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KTBO3, SMG08	27 ต.ค. 67	12.00 น.	13.00 น.	ลดโหลด KTBO3 บริเวณแยกบ้าน บางปิ้งไปจ่ายจาก SMG08 (สับ KTB08S-06 โรงแรมพาลेत, ปลด KTB03S-05 ปากซอย รร. บ้านบางปิ้ง)	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว ตำแหน่ง วศก.7 โทร. 091-772-8335

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง ^{SMG8} KTBO3 จาก - ถึง -

ในวันที่ 27 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1553/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนทอง ฝาดิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว

(นายพนทอง ฝาดิน)
วศก.5 11ก4 หน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๑, กฟภ. กทบ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกบางปิ้ง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 67	ระหว่าง	12.00 น.	ถึง	13.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก3)	งานที่ทำ	ลัดโหลด KTB03VB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1553/67		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน			วันที่	21 ตุลาคม 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ตุลาคม 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ตุลาคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย							
		1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนัส					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
3	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
4	SMG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
5	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
6	SN1-22122	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
7	SMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		
8	SMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		
9	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
10	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
11	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
12	- ย้ายโหลด KTB03 บางส่วนไปจ่ายจาก SMG08						
13	SMGBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SMG		ขนานบัส
14	SMA07S-04	ปลด	ล๊ับ		สค.	SCADA	SF6 ปากทาง ช.หมู่ 4 นาดี
15	KTB02S-05	ปลด	ล๊ับ		กทบ.	SCADA	SF6 กม.12
16	KTB08S-06	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS โรงแรมพาเลท
17	KTB03S-05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากซอยรร.บ้านบางปิ้ง
18	SMGBVB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG		ขนานบัส
19	SMA07S-04	ล๊ับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากทาง ช.หมู่ 4 นาดี
20	KTB02S-05	ล๊ับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 กม.12
21	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
22	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
23	SMG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
24	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
25	SN1-22122	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
26	SMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		
27	SMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		
28	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
29	KTB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
30	KTB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							