



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) ๑๙๐๗๖ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

Switching Deadline

21 ต.ค. 2566

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอย้ายโหนดระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี
ของสถานี ONB, ONV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB06	๒๒ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหนดเพื่อแก้ไขจุดร้อน	ONB06S-01	-	นายอรพล พยับเดช ๐๘๕-๐๕๕-๕๑๘๕
๒	ONB07	๒๒ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		ONB07S-01	-	
๓	ONU03	๒๒ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		ONU03S-01	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี ผขฟ.ที่ได้รับความคิดเห็น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นางสาวฐิษา รมโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง วิศว.๖ ผปน.....โทร.....๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ ONB0๒ จาก ONB๖S-01. ถึง -
ในวันที่ 22 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 1๖.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1555/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ ONB๗๗ จาก ONB๗S-01. ถึง -
ในวันที่ 22 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 1๖.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พีดเตอร์ ONU๐3 จาก ONU3S-01. ถึง -
ในวันที่ 22 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 1๖.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชุนทอง ลาภิน ประสานงานการขอดับไฟกับ ของสาวธิธา ไร่โพธิ์ทอง.


(นาย พิรัชต์ ไพรัตน์)
วต.4 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ อสมท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี ONB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	ONB06S-01, ONB07S-01, ONU03S-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ต.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1555/2566	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	19 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนุช, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
4	ONB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
5	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
6	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
7	ONB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
8	ย้ายโหลด ONB06 ไปจ่ายจาก ONB05						
9	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		- ขนानบัส
10	ONB05S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ ONB
11	ONB06VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
12	ย้ายโหลด ONB07 ไปจ่ายจาก ONB02						
13	ONB02S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS ขอยสวนหลวง16
14	ONB07VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
15	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		- ขนานบัส
16	ONB06S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F6
17	ONB07S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F7
18	ONB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONB		-
19	ONB07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONB		-
20	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ ONB06S-01, ONB07S-01 ได้						
21	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
22	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
23	หลังจากแก้ไขจุดร้อน ONB06S-01, ONB07S-01 เสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
24	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
26	ONB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
27	ONB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
28	ONB06S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F6
29	ONB07S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F7
30	ย้ายโหลด ONB07 กลับจาก ONB02						
31	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		- ขนानบัส
32	ONB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
33	ONB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ซอยสวนหลวง16
34	ย้ายโหลด ONB06 กลับจาก ONB05						
35	ONB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
36	ONB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ ONB
37	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		- ขนานบัส
38	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
39	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
40	ONB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
41	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
42	ONB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
43	ONB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
44	กฟภ.อมน.แก้ไขจุดร้อน ONU03S-01 ต่อ						
45	ONU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		
46	ONU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		
47	ย้ายโหลด ONU03 ไปจ่ายจาก ONU01						
48	ONU01S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ท้ายซอยสระแกม
49	ONU03VB-01	สับ	ปลด		ONU		
50	ONU03S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F3
51	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ ONU03S-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
52	หลังจากแก้ไขจุดร้อน ONU03S-01 เสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
53	ONU03S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F3
54	ONU03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONU		
55	ONU01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ท้ายซอยสระแกม
56	ONU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU		
57	ONU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU		

