



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป.) ๑๐๗๔/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายนฤตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง ตามแผนผังสังเขปแบบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F8 ด่านช้าง	๑๐ ต.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบ จำหน่าย โลนหลังรีโคลสเซอร์ วงคัน DAA๘R-๐๒	DAA๘R- ๐๒	Dis ๕๓ บ้านท่าไทร	นายอัสตา คงศักดิ์ โทร ๐๖๑-๙๙๖๙๙๓๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) โลนนบ้านโพธิ์กิ่ง, โลนนบ้านพุช้อย, โลนวัดปาน้ำตกเขมโก, โลนนบ้านทุ่งใหญ่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปรัชญา สว่างศรี ตำแหน่ง พงจ.๖ โทร ๐๙๕-๕๙๖๗๕๘๘

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ *[Signature]*  
(นายนฤตม์ชัย เกษมณี)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DAA๘R จาก DAA๘R-02 ถึง Dis ๕๓ บ้านท่าไทร  
ในวันที่ 10 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1556/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *[Signature]* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *[Signature]*  
28 ก.ย. 65

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. *[Signature]*  
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) )  
เพื่อทราบ และ จัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)  
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

*[Signature]*  
๒๕ ก.ย. ๖๕



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Recloser DAA08R-02 - DIS ชค.บ้านทุ่งใหญ่					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ท่า	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1556/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	28 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>							
1	DAA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		หนองมะค่าโมง
2	DAA08R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	วังคัน
3	DAA08S-16	ปลด	สับ		ดช.		หนองยายเงิน
4	DIS ชค.ไลน์ DAA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		บ้านทุ่งใหญ่
5	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.</b>						
6	DAA08R-02	สับ	ปลด		ดช.		วังคัน
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Sw.ใบมีดด้าน Source และ ด้าน Load ออกทั้ง 2 ด้าน						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G3						
11	แจ้งชุด กฟส.ดช.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน						
12	หลังจากชุด กฟส.ดช.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	DAA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		หนองมะค่าโมง
14	<b>แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟส.ดช.รับทราบและปฏิบัติงานได้</b>						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
15	<b>เมื่อ กฟส.ดช.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>						
16	DAA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		หนองมะค่าโมง
17	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
19	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการสับ Sw.ใบมีดด้าน Source และ ด้าน Load เข้าทั้ง 2 ด้าน						
21	DAA08R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดช.		วังคัน
22	DIS ชค.ไลน์ DAA08	ปลด	สับ		ดช.		บ้านทุ่งใหญ่
23	DAA08S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		หนองยายเงิน
24	DAA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		หนองมะค่าโมง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	DAA08R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R	วังคัน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานดับไฟป่าเสา  
ตั้งแต่รีโคลสเซอร์วังคัน DAA8R-02 ถึง DIS ชั่วคราว บ้านทุ่งใหญ่

