

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สป.ร.(ปบ) 04363
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง
 ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรธ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๑๐	๒๑ พย.๖๔	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสาแรงสูงชำรุด	SAD๑๐S-๐๓	Disชั่วคราวสามแยกไปพระหมื่น Disชั่วคราวสามแยกไปรงไทยเพรม	นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟใน ซ.ราษฎร์สามัคคี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ขหมป โทร ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิฑูรธ ชาติวัฒนานนท์)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAD10 จาก SAD10S-03 ถึง
 ในวันที่ 21 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1556/2564
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูรธ ชาติวัฒนานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณวัลลภ สุวรรณศรี

18 พ.ย. 64

นายวัลลภ สุวรรณศรี
 (นายวัลลภ สุวรรณศรี)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียง ผจก. กฟอ. กพร.
 อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

๐๘๙.๑๓๖.๕๖.๐๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยราษฎร์สามัคคี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสาที่ชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1556/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	19 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 4.3 MW
3	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 1.5 MW
4	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ SAD10						
5	SAD10S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS พิระหมูหัน
6	Dis.ชค.SAD10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราวสามแยกไปพิระหมูหัน
7	ย้ายโหลด SAD10 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAD07						
8	SAD07S-07	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามสามพรานอาหารสัตว์
9	SAD10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ซอยราษฎร์สามัคคี
10	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
11	Dis.ชค.SAD10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราวสามแยกไป รง.ไทยเฟรม
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
16	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
17	SAD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
18	แจ้ง กฟอ.สามพราน ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
19	หลังจาก กฟอ.สามพราน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
21	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
22	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 ออก						
23	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 ออก						
24	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3 ออก						
25	ย้ายโหลด SAD10 บางส่วน กลับจาก SAD07						
26	Dis.ชค.SAD10	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราวสามแยกไป รง.ไทยเฟรม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SAD10S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ซอยราษฎร์สามัคคี
28	SAD07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามสามพรานอาหารสัตว์
29	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ SAD10 กลับตามปกติ						
30	Dis.ชค.SAD10	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราวสามแยกไปพีระหมูหัน
31	SAD10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS พีระหมูหัน
32	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
33	SAD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

