



Switching Deadline

24 ต.ค. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ก๓) - ๑๐๓/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลง AVR หนองรี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BOP&R-๐๓	๒๕ ต.ค. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๒:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR หนองรี โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษาตามแผนไตรมาศ ๔ ปี ๒๕๖๖	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP5 จาก BOP5R-03 ถึง SW Source Load
ในวันที่ 25 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1558/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย มนिर ทองดี๑๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)
๐๑๓-๕ ๓๓๓ ๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน AVR หนองรี BOP05R-03
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ต.ค. 66 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาตามแผนไตรมาส 4 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1558/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนอช ทองย้อย วันที่ 21 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 21 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช,นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,พิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
2	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing		บพล.		
3	- ดับไฟ AVR หนองรี						
4	ตรวจสอบ SW.LOAD AVR หนองรี อยู่สถานะ "ปลดทั้งสามเฟส"						
5	BOP05R-03	สับ	ปลด		บพล.	R	AVR หนองรี
6	SW.SOURCE	สับ	ปลด		บพล.	R	AVR หนองรี
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)รับทราบ						
8	แจ้งกสฟ.(ก3)ทำการทดสอบพร้อมลง WE SAFE						
9	แจ้งกสฟ.(ก3).ปฏิบัติงานทำงานได้						
10	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
สิ้นสุด Switching 09.00 น.							
11	เมื่อกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
12	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
13	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
14	ตรวจสอบ BOP05R-03 RE.หนองรี อยู่สถานะปลดโซ่"OPEN"						
15	- จ่ายไฟ AVR หนองรี						
16	SW.SOURCE	ปลด	สับ		บพล.	R	AVR หนองรี
17	BOP05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.	R	AVR หนองรี
18	ปรับ TAP AVR.อยู่ TAP1 พร้อม Manual ไว้						
19	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							