



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๐๔/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลง AVR เขาเขียว
ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BOPGR-๐๑	๒๕ ต.ค. ๖๖	๑๒:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ AVR เขาเขียว โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษาตามแผนไตร มาส ๔ ปี ๒๕๖๖	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร.๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเตอร์ - จาก BOPGR-๐1 ถึง SW-source, load
ในวันที่ 25 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 12.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1559/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จรรตพงษ์ นกมล.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายเรีงรัก ดิยะตาม

(นายจรรตพงษ์ นกมล.....)

๐๗๖-๕๗๗๗๖๕๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. - นพล.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน AVR เขาเขียว BOP08R-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ต.ค. 66 เวลา 12.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาตามแผนไตรมาส 4 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1559/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 21 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 21 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช,นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิราวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
2	BOP08R-01	Normal	Nonreclosing		บพล.		
3	- ดับไฟ AVR เขาเขียว						
4	ตรวจสอบ SW.LOAD AVR เขาเขียว อยู่สถานะ "ปลดทั้งสามเฟส"						
5	BOP08R-01	สับ	ปลด		บพล.	R	AVR เขาเขียว
6	SW.SOURCE	สับ	ปลด		บพล.	R	AVR เขาเขียว
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)รับทราบ						
8	แจ้งกสฟ.(ก3)ทำการทดสอบพร้อมลง WE SAFE						
9	แจ้งกสฟ.(ก3).ปฏิบัติงานทำงานได้						
10	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
สิ้นสุด Switching 12.00 น.							
11	เมื่อกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
12	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
13	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
14	ตรวจสอบ BOP08R-01 RE.เขาเขียว อยู่สถานะปลดโซ่"OPEN"						
15	- จ่ายไฟ AVR เขาเขียว						
16	SW.SOURCE	ปลด	สับ		บพล.	R	AVR เขาเขียว
17	BOP08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.	R	AVR เขาเขียว
18	ปรับ TAP AVR.อยู่ TAP1 พร้อม Manual ไว้						
19	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							