



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.๒(ปบ.) ๒๔๗๕ / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟระบบ ๒๒ KV เพื่อปฏิบัติงานปักเสา/ติดตั้งรีโคสเซอร์/ตัด DIS.ชั่วคราว และตัดเตหแรงสูง  
รองรับงาน ป.ระบบ ๒๒ KV แนวคลองดำเนินสะดวก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.๔ สฟฟ. บ้านแพ้ว	วันเสาร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๔.	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา/ติดตั้งรีโคสเซอร์/ตัดเตห แรงสูง/ตัด DIS.ชั่วคราว รองรับงาน ป.แนวคลองดำเนินสะดวก	จุดตัดเตหเชิงสะพาน ดำเนินา)	สวช.ใบมีดสะพานหลัก สอง BNP ๐๔S-๐๖	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ วค.๖ สปบ. โทรศัพท์ ๐๘๖ - ๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๑ ต.หลักสาม / หมู่ ๕ ต.บ้านแพ้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๑ - ๔๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) กฟจ.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ๑ พิดเตอร์ BNP4 จาก 11ขล.๓๓๐๖๓๖ ถึง BNP4S-06, BNP4S-1

ในวันที่ 27 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวช.ซึ่งเลขที่ 1559/2564

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวช.ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิตา มุขชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรุณรัตน์ บัวสงค์.

(นายอนันต์ นุชสาย) ๑๐๑.๖ หน.ว.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สค.๒ (บ้านแพ้ว), กฟท.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวช.ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้า 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณคลองอีแมะ - หลักสอง ไลน์ BNP04
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟช.สก2.(บพว.) งานที่ทำ ชุดก่อสร้างปรับปรุงระบบ ติดตั้งR ตามใบขอปฏิบัติงาน 1559/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
3	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
4	BNP04; 09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.06 MW
5	BNP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คลต.	SCADA	R ประตุน้ำบางยาง
6	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA	R-แยกวัดราช
7	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
8	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
9	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		โหลด 9.0 MW
10	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		โหลด 2.5 MW
11	ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนประตุน้ำบางยาง ไปจ่ายจาก KTE07						
12	BNP04S-21	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ป้อมตำรวจหนองนกไข่
13	BNP04R-01	สับ	ปลด		คลต.	SCADA	R ประตุน้ำบางยาง
14	ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนสะพานหลัก2 - ประตุน้ำบางยางไปจ่ายจาก KTE02						
15	BNP04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
16	BNP10S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจบางยาง
17	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		ขนานบัส
18	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		ขนานบัส
19	BNP04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS สะพานหลักสอง
20	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		ขนานบัส
21	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		ขนานบัส
22	BNP10S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจบางยาง
23	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
24	BNP04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 .ร้านศรีสุวรรณ
25	แจ้ง กฟช.สก2.(บ้านแพ้ว) ไลน์โหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง ออก แล้วแจ้งขอทไลน์กระเช้า ปลดพีจีไลน์ คลองดำเนินออกได้						
26	เมื่อ ขอทไลน์กระเช้า ปลดพีจีไลน์ แยกออกแล้วเสร็จ						
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
28	แจ้ง กฟช.สก.2 (บ้านแพ้ว) ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
29	แจ้ง กฟช.สก.2 (บ้านแพ้ว) ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
30	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
31	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	BNP04, 09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
33	BNP09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		R-วัดกระโจม
34	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
35	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
36	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
37	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
38	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
39	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
40	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
41	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
42	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		R-แยกวัดราช
43	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
44	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
45	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
46	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
47	แจ้ง กฟผ.สค.2 (บ้านแพ้ว) ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
48	แจ้ง กฟผ.สค.2 (บ้านแพ้ว) ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
49	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 1.ตรวจสอบ Disชค.สะพานวัดราชบุรี อยู่ตำแหน่งปลด 2.จุดตัดเคเบิ้ลแยกคลองตาปลั่ง ปลดเคเบิ้ลเรียบร้อย						
50	3.ตรวจสอบรีโคสเซอร์ ติดตั้งใหม่อยู่ ตำแหน่ง OPEN ในมีดด้าน Source ด้าน Load และ SW Sw.ByPass ปลดอยู่ทั้งหมด						
51	แจ้ง กฟผ.สค.2.(บ้านแพ้ว) ให้แจ้งขอทไลน์กระเช้า ทำการจัมพีจี ไลน์คลองดำเนินเข้าได้						
52	เมื่อ ขอทไลน์กระเช้า จัมพีจีไลน์ แยกเข้าแล้วเสร็จ <b>ตรวจสอบ BNP4S-05 Close อยู่</b>						
53	SW.ByPass	ปลด	สับ		บพว.	DIS	R.ติดตั้งใหม่คลองดำเนินฯ
54	BNP04S-04	ปลด	สับ		บพว.	SF6	.ร้านศรีสุวรรณ
55	BNP04S-18	ปลด	สับ		บพว.	DIS	วัดมอญ
56	ย้ายโหลด BNP04 กลับคืนจาก KTE02 มารับไฟจาก BNP10 ผ่าน R วัดราช						
57	BNP10S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจบางยาง
58	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		ขนานบัส
59	BNP04S-06	ปลด	สับ		บพว.	DIS	สะพานหลักสอง
60	BNP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.	SF6	ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
61	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		ขนานบัส
62	BNP10S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจบางยาง
63	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
64	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
65	BNP04, 09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
66	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.	SCADA	R R-แยกวัดราช
67	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
68	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
69	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
70	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ที่ไฟดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

