



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ก.๓) - ๑๐๕/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

25 ต.ค. 2566

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลง AVR ยางสูง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BOPeR-๐๑	๒๖ ต.ค. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ยางสูง โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อ บำรุงรักษาตามแผนไตร มาส ๔ ปี ๒๕๖๖	-	-	นายเรจรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก BOPAR-๐๑ SW-source, load
ในวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1560/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณศรี อรุณปวงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดียะตาม

(นายอรุณศรี อรุณปวงษ์)
๑๐๓ ๕ ททช.พ.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.พค.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน AVR บ.ยางสูง BOP04R-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 ต.ค. 66 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาตามแผนไตรมาส 4 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1560/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 21 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 21 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนช,นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,พิชยา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
3	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing,GND		บพล.	R	AVR บ.ยางสูง
4	- ดับไฟ AVR บ.ยางสูง						
5	ตั้ง Manual AVR.พร้อมปรับอยู่ TAP1						
6	SF6 SW.BYPASS	ปลด	สับ		บพล.	R	AVR บ.ยางสูง
7	BOP04R-01	สับ	ปลด		บพล.	R	AVR บ.ยางสูง
8	SW.SOURCE	สับ	ปลด		บพล.	R	AVR บ.ยางสูง
9	SW.LOAD	สับ	ปลด		บพล.	R	AVR บ.ยางสูง
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)รับทราบ						
11	แจ้งกสฟ.(ก3)ทำการทดสอบไฟ พร้อมลง WE SAFE						
12	แจ้งกสฟ.(ก3).ปฏิบัติงานทำงานได้						
13	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
สิ้นสุด Switching 09.00 น.							
14	เมื่อกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
16	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
17	ตรวจสอบ BOP04R-01 RE.บ.ยางสูง อยู่สถานะปลดโซ่ว"OPEN"						
18	- จ่ายไฟ AVR บ.ยางสูง						
19	SW.SOURCE	ปลด	สับ		บพล.	R	AVR บ.ยางสูง
20	SW.LOAD	ปลด	สับ		บพล.	R	AVR บ.ยางสูง
21	ตั้ง Manual AVR.พร้อมปรับอยู่ TAP1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	BOP04R-01	ปลด.	สับ คง Nonreclosing,GND		บพล.		R	AVR บ.ยางสูง
23	SW.BYPASS	สับ	ปลด		บพล.		R	AVR บ.ยางสูง
24	ตั้ง AUTO AVR.บ.ยางสูง							
25	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP			
26	BOP04R-01	Nonreclosing,GND	Normal		บพล.		R	AVR บ.ยางสูง
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								