



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
24 ต.ค. 67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.ทยศ. 521 / ๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายพรชัย นันทะสี ตำแหน่ง หน.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทยศ.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA๑๐	๒๕ ต.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบ จำหน่าย เนื่องจากพายุเข้า	DIS ชั่วคราว SYA๑๐ บ้าน สามเนิน	DIS ชั่วคราว SYA๑๐ บ้านทับศิลา	นายกอบชัย ศรีชะคำ โทรศัพท์ ๐๖๑- ๖๑๒๔๒๓๒

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค..... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ).....วัดถ้ำศรีสรรเพชร, ที่ ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๑, ส.สกุลกันท์, บ้านหนองอ้อเปีย, ปีม PT ช่องแคบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายกอบชัย ศรีชะคำ..... ตำแหน่ง..... พชง.๕ ผกป..... โทร.....๐๖๑-๖๑๒๔๒๓๒.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสข่ารดผคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่ารด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่ารด
 ๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... 

(.....นายพรชัย นันทะสี.....)

ตำแหน่ง.....หน.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทยศ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓


เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SYA10 จาก ปชช. บ้านสามเนิน ถึง บ/ย ๑๐ บ้านทับศิลา

ในวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1561/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนวิภา สามศรีโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายกอบชัย ศรีชะคำ.....


 (.....นายวัฒนวิภา สามศรีโพธิ์แก้ว.....)
 ๑๕๖๗ ๒๕๖๗ รักษาการแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.: กฟส.ทยศ., อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

ชั้นตอนสวิชชิง..... 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น



ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บ้านสามเนิน - บ้านทัพศิลา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ต.ค. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ทยค. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1561/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว วันที่ 24 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,น.ส.พิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโนช,นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- LOAD = 1.3 MW
3	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- LOAD = 1.9 MW
4	- ย้ายโหลด SYA10 บางส่วนไปจ่ายจาก SYA01						
5	SYA01S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ทยค.		SF6 โฉวเฮงหมง
6	DIS ชค. SYA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS DIS ชค. บ้านสามเนิน
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	DIS ชค. SYA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS DIS ชค. บ้านทัพศิลา
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
13	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
14	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
15	SYA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
16	เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
18	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
21	DIS ชค. SYA10	ปลด	สับ		ทยค.		DIS DIS ชค. บ้านทัพศิลา
22	- ย้ายโหลด SYA10 กลับจาก SYA01						
23	DIS ชค. SYA10	ปลด	สับ		ทยค.		DIS DIS ชค. บ้านสามเนิน
24	SYA01S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทยค.		SF6 โฉวเฮงหมง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-	
26	SYA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-	
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								



