



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๐๖/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลง AVR ทิพเย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA๔R-๐๑	๒๗ ต.ค. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ทิพเย โดยสับ Bypass ปลดไบเมิตด้าน Source และ Load เพื่อแก้ไขอุปกรณ์ชำรุดเนื่องจาก รถยนต์ชนอุปกรณ์ประกอบของ AVR	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ VLA 4 จาก DIS Source ถึง DIS load
ในวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1561/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเศษ นลินประจักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๐๖๕๖๖๖๖ ๒๕:๖๖
๒๑ ต.ค. ๖๖

(นายวิเศษ นลินประจักษ์)
๐๘๙.5 ๖๖๖๖ ๕๕.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นพ.๓๓, นพ.๖๖.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | AVR.ทิพuye (VLA4R-01) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27 ต.ค. 66 | เวลา 09.00 น. | ถึง เวลา 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | งานที่ทำ | แก้ไขอุปกรณ์ชำรุด | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1561/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | ว.ส.ค.น3 | นายพิชชา กลิ่นประทุม | วันที่ 22 ตุลาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 22 ตุลาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 22 ตุลาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายณวัฒน์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ
2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร
3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA AVR	บ้านทิพuye
3	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.	AVR	บ้านทิพuye
4	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สขบ.	SCADA AVR	บ้านจงอ้ว
5	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.	AVR	บ้านจงอ้ว
6	ย้ายโหลด VLA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA 5						
7	VLA04S-08	ปลด	สับ		สขบ.	SF6	ก่อนน้ำตกเกริงกระเวีย
8	VLA04R-01	สับ	ปลด		ทภ.	AVR	บ้านทิพuye
9	แจ้งหน่วยงานทำการ ปลด สวิตชิงเบีมิตด้าน Source และ Load VLA04R-01						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ ก่อนปฏิบัติงาน						
12	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.	SCADA AVR	บ้านจงอ้ว
13	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.	AVR	บ้านจงอ้ว
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		สขบ.	SCADA AVR	บ้านจงอ้ว
17	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.	AVR	บ้านจงอ้ว
18	แจ้งชุดปฏิบัติงาน ปลดซ็อตกราวด์						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	ย้ายโหลด VLA 4 บางส่วนกลับจาก VLA 5						
21	แจ้งหน่วยงานทำการ สับ สวิตชิงเบีมิตด้าน Source และ Load VLA04R-01						
22	แจ้งหน่วยงานทำการลด TAP AVR VLA04R-01 ลงเหลือ TAP 1						
23	VLA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทภ.	AVR	บ้านทิพuye
24	VLA04S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สขบ.	SF6	ก่อนน้ำตกเกริงกระเวีย
25	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA AVR	บ้านทิพuye
26	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.	AVR	บ้านทิพuye
27	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		สขบ.	SCADA AVR	บ้านจงอ้ว
28	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.	AVR	บ้านจงอ้ว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							