



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๐๐๖๘ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงหิโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนบเนื้อ

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วย กองกายภาพฯ ม.มหิตล จะขอย้ายโหลด ๑๑๕ เควี เพื่อปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้า มหิตล
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ. มหิตล	๒ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	สฟฟ.มหิตล ขอย้ายโหลด 115 เควี และรับไฟ 22 เควี BY BACK UP (BUS 22 เค วี ภายในสถานีมีกระแสไฟฟ้า) หนังสือที่ อว.78.0125/02391 , ลว.26 ก.ย.2565	SLY2YS-04	-	นายชนะโชติ เกษากรณ์ ๐๘๑-๔๒๑๑๑๒๕ วิศวกร งานสาราณูปโภคและ ระบบอาคาร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลจทรัพย์ ตำแหน่ง พงษ.๖ ผปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานิช แนบเนื้อ...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ MHD จาก SLY2YS-04 ถึง MHD

ในวันที่ 2 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1562/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๐๖๘ วัฒนพงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปราโมทย์ เบลจทรัพย์

(นายมานิช แนบเนื้อ...)
๑๙๑. 6 กกน พ.อ.พ.

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. คฟอ.นทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

Page 1 of 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯมหิดล (MHD)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 2 ต.ค. 65 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.พทท. งานที่ทำ ย้ายโหลด สฟ.มหิดล รับไฟระบบ 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1562/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกขพันธ์ วันที่ 30 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ผู้ประสานงาน สถานีฯมหิดล (MHD) นายชนะโชติ เกษภรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 081-4211125						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	
6	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
7	MHD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		MHD	-	-
8	- ย้ายโหลด สถานีฯ MHD ไปจ่ายจาก PMB05 (รับไฟจากระบบ 22 เควี)						
9	MHD-421	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		MHD	-	-
10	MHD-420	สับ	ปลด		MHD	-	-
11	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
12	MHD-7922	สับ	ปลด		MHD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	MHD-7012	สับ	ปลด		MHD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	MHD-7013	สับ	ปลด		MHD	-	ใบมีด 115 เควี
15	MHD-7014	สับ	ปลด		MHD	-	ใบมีด 115 เควี
16	MHD-7923	สับ	ปลด		MHD	-	ใบมีด 115 เควี
17	SLY02YS-04	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		พทท.	ABS.	ลานวัฒนธรรม
18	MHD-420	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		MHD	-	INC.01
19	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
22	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
23	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
26	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
29	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	-
30	- จ่ายไฟคืนสภาพปกติ							
31	MHD-420	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		MHD		-	INC.01
32	MHD-7013	ปลด	สับ		MHD		-	ใบมีด 115 เควี
33	MHD-7014	ปลด	สับ		MHD		-	ใบมีด 115 เควี
34	MHD-7923	ปลด	สับ		MHD		-	ใบมีด 115 เควี
35	SLY02YS-04	ปลด, ล้อคกุญแจ	สับ		พทท.		ABS.	ลานวัฒนธรรม
36	MHD-7012	ปลด	สับ		MHD		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	MHD-7922	ปลด	สับ		MHD		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	- ย้ายโหลด สถานีฯ MHD กลับจาก PMB05							
39	ปรับแรงดันหม้อแปลง สถานีฯ MHD-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี							
40	MHD-420	ปลด	สับ		MHD		-	INC.01
41	MHD-421	สับ	ปลด		MHD		-	-
42	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
45	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
46	MHD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		MHD		-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 02-441-4400 โทรสาร 02-441-441-9720

ที่ อว 78.0125/ 0 2391

วันที่ 16 ก.ย. 2565

เรื่อง ขอย้ายโหลด 115 เควี และรับไฟ 22 เควี By Back UP (BUS 22 เควี ภายในสถานีมีกระแสไฟฟ้า)

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินจ้างปรับปรุง โครงการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยมหิดล ศาลายา นั้น

ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และความมีเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงขอดำเนินการย้ายโหลด สถานีไฟฟ้าย่อยมหิดลจากระบบ 115 เควี รับไฟระบบ 22 เควี By Back UP (BUS 22 เควี ภายในสถานีมีกระแสไฟฟ้า) ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ เกษารณณ์ วิศวกร งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 081 - 421 - 1125 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการย้ายโหลด 115 เควี และรับไฟ 22 เควี Back UP (BUS 22 เควีภายในสถานีมีกระแสไฟฟ้า) ในวันเวลาดังกล่าว ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุมิ เศรษฐ์สินธุเมธิน)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม