



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 26 พ.ย. 64

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง .....	ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓) .....
ชื่อผู้ส่ง นายอมฤต บัวน้อย .....	ตำแหน่ง ช.ก.บ.บ.(ก๑) .....

ด้วย กฟภ.๑ จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟภ.๑) - Loadbreak Switch ๑๑๕ เควี ATB๐๒YS-๐๗ เมธิประมุข เพื่อการป้องกันสัตว์ ตามบันทึกจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	ATB2YB-01,02	๒๗-๒๙ พ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	การป้องกันสัตว์ (ตัดเข้า-จ่ายเย็น)	ATB2YB-01,02	ATB02YS-07

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง ATB2YB-01,02 จาก ATB2YB-01,02 ถึง ATB02YS-07  
ในวันที่ 27-29 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1563/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.๑  
24 พ.ย. 64

สมพร ตันติเกษตรกิจ  
(วศก.๗ แทน นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คพ.)  
เรียน ผจก. นร.๐๓, นร.๐๔, นร.๐๕, นร.๐๖  
อก.บ.บ.(ก๓)  
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผ่นผังแนบ ..... แผ่น  
ผจพ. - (สถานีฯ -)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	อ่างทอง 2 - ATB02YS-07 (ดับเช้า - จ่ายเย็น)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 - 29 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	การครอบกัรตบ้องกันสัตรี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1563/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานี อ่างทอง 2 (กฟภ.1) - LBS 115 เควี บริเวณเมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 (ดับเช้า - จ่ายเย็น)						
2	แจ้ง SPP บ.ด้านข้างไบโอเนออี ให้ OFF Intertrip ด้านอ่างทอง 2						
3	OFF SCL THROW OVER DAA						
4	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานี ด้านข้าง รหัส DAA01YS-01,02 ให้ลั้บอยู่						
5	ย้ายโหลด สถานี ด้านข้าง, สถานี เลขขวัญ (ถาวร) ไปรับไฟจากสถานี เดิมบางนางบวช (กฟผ.)						
6	DBA01YB-02	Auto	Manual		ดบ.		CSW เดิมบางนางบวช
7	DAA05YB-01	Auto	Manual		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	DOA01YB-01	Auto	Manual		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DAA01YB-01	ปลด	ลั้บ คง Manual		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	DOA01YB-01	ลั้บ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	DAA01YB-01	Manual	Auto		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	DAA05YB-01	Manual	Auto		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	DBA01YB-02	Manual	Auto		ดบ.		CSW เดิมบางนางบวช
14	แจ้ง SPP บ.ด้านข้างไบโอเนออี ให้ ON Intertrip ด้านเดิมบางนางบวช						
15	ย้ายโหลด สถานี ดอนเจดีย์, สถานี ศรีประจันต์ ไปรับไฟจากสถานี อู่ทอง						
16	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานี ดอนเจดีย์ รหัส DOA05YS-01,02 ให้ลั้บอยู่						
17	ตรวจสอบ LBS 115 เควี บริเวณเมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 สถานะปกติ ไม่ Low gas						
18	ATB02YB-01,02	Auto	Manual		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DOA03YB-01	Auto	Manual		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	DOA05YB-01	ปลด	ลั้บ คง Manual		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ATB02YS-07	ลั้บ	ปลด ล็อกคกุญแจ		ศปจ.		LBS เมธีประมุข
23	ATB02YB-01,02	ลั้บ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ATB02YS-03,04	ลั้บ	ปลด		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี
25	DOA03YB-01	Manual	Auto		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	DOA05YB-01	Manual	Auto		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	แจ้งให้ กฟภ.1 ทราบ						

สิ้นสุด Switching



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อ กฟก.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ						
30	ย้ายโหลด สถานีฯ ดอนเจดีย์, สถานีฯ ศรีประจันต์ ไปรับไฟจากสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1)						
31	ตรวจสอบ LBS 115 เควี บริเวณเมธิประมุข รหัส ATB02YS-07 สถานะปกติ ไม่ Low gas						
32	DOA03YB-01	Auto	Manual		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	DOA05YB-01	Auto	Manual		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ATB02YS-03,04	ปลด	สับ		กฟก.1		- ใบมิด 115 เควี
36	ATB02YB-01,02	ปลด	สับ คง Manual		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ATB02YS-07	ปลด	สับ		ศปจ.		LBS เมธิประมุข
38	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	ATB02YB-01,02	Manual	Auto		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DOA03YB-01	Manual	Auto		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	ย้ายโหลด สถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลขวิทยุ (ถาวร) ไปรับไฟจากสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1)						
43	แจ้ง SPP บ.ด้านข้างไบโอเนอจี ให้ OFF Intertrip ด้านเดิมบางนางบัว						
44	DAA01YB-01	Auto	Manual		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	DAA05YB-01	Auto	Manual		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	DBA01YB-02	Auto	Manual		ดบ.		CSW เดิมบางนางบัว
47	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	DBA01YB-02	Manual	Auto		ดบ.		CSW เดิมบางนางบัว
50	DAA05YB-01	Manual	Auto		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	DOA01YB-01	Manual	Auto		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	แจ้ง SPP บ.ด้านข้างไบโอเนอจี ให้ ON Intertrip ด้านอ่างทอง 2						
53	ON SCL THROW OVER DAA						
สิ้นสุด Switching							





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ก.1

เลขที่ ก.1กปบ.(คฟ.)6412/2564

เรื่อง ขอดับไฟสายส่ง 115 เควี

เรียน อก.ปบ.ก.3

ถึง กปบ.ก.3

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ด้วยในวันที่ 27, 28, 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. ของแต่ละวัน กปบ.ก.1 มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าอ่างทอง 2 โหลดเบรกสวิตช์ ATB2YS 07 (กฟภ.3)

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกในสายส่ง 115 เควี

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด ขอให้ กปบ.ก.3 พิจารณาถ่ายเทโหลด 115 เควี ไปรับไฟทางอื่น พร้อมทั้งปลดโหลดเบรกสวิตช์ ATB2YS 07 (กฟภ.3) ตามช่วงวัน และ เวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอมฤต บัวน้อย)

ชก.ปบ.ก.1 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1