

Switching Deadline

27 ต.ค. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT7A	๓๐ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๓๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	SA1 2232	SA1 2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT7A จาก SA1-2232 ถึง SAA03BYB-01
ในวันที่ 30 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๕๖๔/๒๕๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิวรัตน์ ๒๒ กวีระชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
21 ต.ค. 66

(นาย ศิวรัตน์ ๒๒ กวีระชัย)
ว.ก. 5 ๖๖ทน นย.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟ๓.๐๒๓.๑ กฟ๓.๑๓๓.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี SAA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (SA1-KT7A)			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 12.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1564/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่ 21 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 21 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 21 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 10.2 MW
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 4.2 MW
4	ย้ายโหลด SA1-KT7A ไปรับไฟจาก SA1-KT6A						
5	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
6	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 3
7	SAA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 3
8	SA1-2232	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
9	SA1-2237	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
11	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	ย้ายโหลด SA1-KT7A กลับคืนจาก SA1-KT6A						
15	SA1-2237	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
16	SA1-2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
17	SAA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- INCOMING 3
18	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 3
19	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
20	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ ทจล-ส. 27175 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 18 ตุลาคม 2566

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT7A. (SA1-2232, 2237)

งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน จันทร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.