



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 7 ธ.ค. 64

เลขที่ 04387  
ก.ต.สพ. (ปบ.)  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูร ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...ย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ KV ช่วงข้ามแม่น้ำ...ตามแผนผัง  
สิ่งเขบนับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๕YS	๑๐ ธ.ค.๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายเสาสายส่ง ๑๑๕ KV ดึงงาน ขยายถนนแนวบรมราชชนนี	SAC	PMB NCA๕YS-๐๒	นายสมชาย สุวีจิตร ๐๙๘-๒๕๓๕๙๔๕
๒	SAC๐๒					Disชั่วคราว แพชวัลริม แม่น้ำ	Disชั่วคราว <del>พิดเตอร์</del> คลองยาว	
๓	SAC๐๗					SAC๐๗	SAC๓S-๐๒, SAC๗S-๐๒ SAC๗S-๐๓, PMB๑S-๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ชน.ปบ โทร ๐๘๙-๘๘๘๖๒๕๙

*[Signature]*  
๑๙ ธ.ค. ๖๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ *[Signature]*  
(นายวิฑูร ชาติวัฒนานนท์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115kv จาก SAC4PB-01 ถึง PMB5PB-01, NCA5YS-06  
ในวันที่ 10 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1565/2564
  - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SACE จาก Dis 115kv อธิ 115kv ถึง Dis ๑๑๐๖๒๖
  - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SAC7 จาก SAC7PB-01 ถึง SAC7S-02, PMB1S-04  
ในวันที่ 1๑ ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูร ชาติวัฒนานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๕๑๕๐๓ สุวรรณศรี  
๕ ธ.ค. ๖๔

*[Signature]*  
๑๖๐๗๓๗.๕๕๖๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ. ๓พร.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*[Signature]*  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแนวถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายเสาสายส่ง 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1565/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	4 ธันวาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 ธันวาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ธันวาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
3	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
4	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
5	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
6	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
7	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
8	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	<b>ย้ายโหลด SAC 7 ไปจ่ายจาก PMB 10 และย้ายโหลด SAC 2 ไปจ่ายจาก PMB 6</b>						
11	PMB10S-15	ปลด	ล๊اب		สพร.		SF6 หน้าวัดมหาสวัสดิ์
12	SAC02S-04	ปลด	ล๊اب		สพร.		SF6 แก้วฟ้าตุ๊กตา
13	DIS ชั่วคราวไลน์ SAC2	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราวคลองยาว
14	SAC07S-02	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
15	<b>ให้ตรวจสอบสถานะ CLOSE LOOP NCA1YB-01 และ NCA5YB-01 ให้อยู่สถานะ CLOSE LOOP อยู่</b>						
16	SAC04YB-01	ล๊اب	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SAC04YS-01	ล๊اب	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
18	SAC04YS-03	ล๊اب	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
19	PMB05YS-02	ล๊اب	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
20	<b>ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 SAC3S-02 , PMB1S-04 ให้อยู่สถานะ OFF และล็อคคาน</b>						
21	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
22	SAC07VB-01	ล๊اب	ปลด		SAC		-
23	SAC07S-01	ล๊اب	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.7
24	DIS ชั่วคราวไลน์ SAC2	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราว แพชวัล ริมแม่น้ำ
25	NCA05YS-06	ล๊اب	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
27	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
28	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
29	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G3						
30	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G4						
31	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
32	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
33	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
34	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
35	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
36	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
38	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
39	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
40	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
41	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
42	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- -
43	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- -
44	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1						
46	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G2						
47	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G3						
48	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G4						
49	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
50	SAC07S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		- POT HEAD F.7
51	SAC07VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- -
52	DIS ชั่วคราวไลน์ SAC2	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS ชั่วคราว แพชวัล รีมแม้น้ำ
53	NCA05YS-06	ปลด	ล๊ับ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
54	ย้ายโหลด SAC 7 กลับจาก PMB 10 และย้ายโหลด SAC 2 กลับจาก PMB 6						
55	SAC07S-02	ปลด	ล๊ับ		สพร.		SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
56	DIS ชั่วคราวไลน์ SAC2	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS ชั่วคราวคลองยาว
57	PMB10S-15	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 หน้าวัดมหาสวัสดิ์
58	SAC02S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แก้วฟ้าตุ๊กตา
59	ทำการ CLOSE LOOP NCA1YB-01 และ NCA5YB-01 กลับสภาพปกติ						





