



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.).๑๑๔/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕YB-๐๑	๒๖ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	Open CB ๑๑๕ kV รหัส ๕YB-๐๑ และ ไบมีด หัว-ท้าย เพื่อตรวจสอบไบมีด ๕YS-๐๑	นายพนพล ตีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙
๒	๑CVB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Open CB ๒๒ kV รหัส ๑CVB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ Cap No.๑ ไม่สามารถนำเข้าระบบได้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ 115KV จาก นรต.กอร ถึง บิวรีต PMB.5HS-01,02
ในวันที่ 26 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1566/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิวเตอร์ 1CVB-01 จาก นรต.กอร ถึง TRUCK OUT, ลับ ground
ในวันที่ 26 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พุทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ตีลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล)
20 ก.ค. 11 กท. ๒๕๖๖

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี PMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สฟฟ.พุทธมณฑล 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26/10/2023	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ซ่อมใบมีด PMB05YS-01, PMB01YS-02 และซ่อม Cap No.1		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1566/2566	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	25 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	25 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	25 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**เวลา 08.30 - 12.00 น. ทำงานที่ PMB05YS-01 , PMB05YS-02						
2	**เวลา 13.00 - 16.30 น. ทำงานที่ PMB01CVB-01						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ PMB05YB-01 สถานะ "OPEN" อยู่						
4	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
5	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
6	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ PMB01CVB-01 สถานะ "OPEN" อยู่						
7	PMB01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PMB		- CAP 1
8	แจ้งพนักงานสถานี PMB ตรวจสอบไฟอ่อนทางด้านเบรกเกอร์ PMB01CVB-01 เมื่อไม่มีไฟอ่อน						
9	PMB01CVG-01	ปลด	สับ		PMB		- กราวด์ CAP1
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ พร้อมลง We Safe						
12	แจ้งให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
13	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จเวลา 16.30 น.ลง WE SAFE เรียบร้อย						
14	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
15	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
16	PMB01CVG-01	สับ	ปลด		PMB		- กราวด์ CAP1
17	PMB01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PMB		- CAP 1
18	PMB01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- CAP 1
19	PMB01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- CAP 1
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							