



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอตัดไฟ

25 ต.ค. 67

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 03825
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ซ่อมแซมระบบจำหน่าย ๒๒KV ท้าย ช.นางนวล
ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ONC๐๑	๒๗ ต.ค.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ซ่อมแซมระบบจำหน่าย ๒๒KV ท้ายชอยนางนวล	Disชั่วคราวข้างปรุง ทองแมนชั้น	ปลายสาย	นายดำรงค์ พรพรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ซอยไร่ชิง๒๖(ชุมชนบ้านคลองรางเตย๑) ถึงชอยบ้านบัวจันทร์ข้างนครปฐมพิมพ์ย้อม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
 - ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๒๗๔ Long : ๑๐๐.๒๘๐๕๑
 - ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๑๓๘๗ Long : ๑๐๐.๒๗๗๗๙

ลงชื่อ.....

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ONC01 จาก Dis ช.ข้างปรุงทองแมนชั้น ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 27 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1566/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์สวัสดิ์ ๒๕๖๗ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกนิม

รจก.ท.
(นางสาวรุ้งกมล วงศ์บุญภักดิ์)
วสท. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สพร.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ท้ายซอยนางนวล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1566/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 25 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนซ์ นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	Dis ชค ในไลน์ ONC01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราวข้างปรุทองแมนชั้น
5	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟส.สพร. รับทราบ						
6	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
8	ONC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
9	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
11	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
12	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	Dis ชค ในไลน์ ONC01	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราวข้างปรุทองแมนชั้น
15	ONC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

