



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.บข.(บพ.)-๓๓๓๗๗/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมนุรณ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

Switching Deadline

วันที่ 21 พ.ย. 64

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ที่ AVR.สระกระโจม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA7	๒๒ พ.ย. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR สระกระโจม โดยสับ Bypass, ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน DOA7 R - 02	Dis Source	Dis Load	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง .....วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายถนัด ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ขก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DOA7 จาก DIS SOURCE ถึง DIS LOAD

ในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1568/2564

พนักงานศูนย์ฯ นาย เรีกรัก ดิยะตาม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม

20 พ.ย. 64

0๕๐.71๓๗๗๗.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กข.ร.๑๖.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๑ แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR.สระกระโจม (DOA7R-02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง เวลา	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1568/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	21 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
4	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สระกระโจม
5	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		AVR สระกระโจม
6	DOA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
7	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
8	ย้ายโหลด DOA 7 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA 2						
9	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA	-	ขนานบัส
10	DOA07S-08	ปลด	สับ		ดจ.		DIS โรงทำท่อ
11	DOA07R-02	สับ	ปลด		ดจ.		AVR สระกระโจม
12	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA	-	ขนานบัส
13	แจ้งหน่วยงานทำการ ปลด สวิตชิงใบมีดด้าน Source และ Load DOA7R-02						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ ก่อนปฏิบัติงาน						
16	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
17	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
18	DOA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
19	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
22	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
23	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
24	DOA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
25	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
26	แจ้งชุดปฏิบัติงาน ปลดซ็อดกราวด์						
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

